COMPTE RENDU PROVISOIRE – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Agence APAVE
SAINT AUNES
310 rue de la Sarriette
Zone Ecoparc
34130 SAINT AUNES
Tèl : 0467156010
commercial.montpellier@apave.com

Client
CHU DE MONTPELLIER
191 AVENUE DU DOYEN GASTON GIRAUD
34295 MONTPELLIER 05
Tél : 0467336733



Vérification des installations électriques

N° de rapport:
A513002825-004-1
Date : 27/03/2026

LIEU D`INTERVENTION
LAPEYRONIE - NIVEAU +2
191 AVENUE DU DOYEN GASTON GIRAUD
34000 MONTPELLIER

Representant:
M. garboud / Faure / Girgenti (techniciens)

Début de visite: 06/01/2026
Fin de visite: 27/03/2026

Intervenants:
M. STEPHANE CAILLOUE

2 OBSERVATION(S)

apave

COMPTE RENDU PROVISOIRE – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Informations

Ce document qui ne saurait se substituer au rapport réglementaire final de vérification des installations électriques est destiné à présenter la synthèse des Non Conformités(NC) constatées par notre vérificateur à ce jour. Celui-ci est à votre disposition pour les commenter si nécessaire.

Les NC sont classées en fonction de l`arborescence géographique du lieu d`intervention, puis par type d`objet "électrique" inspecté.

Informations relatives aux critères de priorité

Cette disposition dépasse le cadre réglementaire qui n`autorise aucune hiérarchisation des non-conformités. Toutefois, dans un souci de pertinence vis-à-vis des gestionnaires de sites, rien ne s`oppose à établir une évaluation du degré d`urgence de la remise en conformité en fonction du risque estimé de conséquences dommageables à la sécurité des personnes, pérennité de l`exploitation, sauvegarde des biens et impact sur l`environnement. Cette information, subjective, est de nature à apporter une aide à la décision du gestionnaire du site pour établir un ordonnancement des remises en état de conformité.

Ce présent compte rendu fait apparaître les non conformités de gravité 1, 2 et 3..

Informations relatives aux millésimes

Le millésime correspond à l`année de création de la non-conformité dans le présent compte-rendu.

COPIE

Liste des locaux concernés

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)		
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Secrétariat orthopédie pédiatrique 5539	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Chambre LAP 5540	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Accueil 5543	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Bureau 5545	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Salle de jeu 5546	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Bureau 5549	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Bureau Anesthésistes 5550	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Bureau Docteurs 5551	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Salle des Parents LAP 5552	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Local service 55127	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Sanitaires 55128	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Sanitaires 55129	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	LAP 25B002	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Bureau 5569	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	5568 salle kiné	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	bureau 5565	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Local LAP - EL - 02 - 36	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Local LAP EL 02 02	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	Couloir circulation	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	LOCAL LAP CF 02-02	
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	LOCAL LAP CF 02 08	

COPIE

NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	LOCAL LAP CF 02-03
NIVEAU +2 - LAP	ZONE 5B (tripode coté ADV)	LOCAL LAP CF 02 09

COPIE

apave

COMPTE RENDU PROVISOIRE – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Ensemble des observations ERT

NIVEAU +2 - LAP \ ZONE 5B (tripode coté ADV) \ Local LAP EL 02 02

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Armoire: EL20680 (face ascenseur) fournir un schéma (installation modifié)	Absence d'identification du circuit. Référentiel : NF C15-100-514	A remettre à niveau.	Millésime : 2026 Gravité : 3 Spécifique : A

Photo(s) observation(s) :




NIVEAU +2 - LAP \ ZONE 5B (tripode coté ADV) \ LOCAL LAP CF 02-02

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Armoire: EL 20.10. RESEAU ONDULEUR Circuit : d2 fournir le schema justifiant du calibre du disjoncteur	Réglage/Calibre incorrect de la protection de surcharge du(des) circuit(s). Référentiel : NF C15-100-433	Adapter le réglage des relais thermiques du dispositif de protection à l'intensité admissible du circuit.	Millésime : 2026 Gravité : 2 Spécifique : A

COPIE

Photo(s) observation(s) :



Limites générales ERT

Type de coupure	Partielle	/
Autre limite	Oui	- vérification limitée a l'ensemble du niveau +2 de l' hopital - ensemble de l'établissement HOPITAL LAPEYRONIE faisant l'objet de rapports APAVE séparés - Les mesures par caméra infra rouge réalisées par le technicien du CHU n'ont décelé aucuns points chauds particuliers. Ces mesures réalisées par le technicien lors de notre accompagnement ne se substituent pas au contrôle par thermographie infrarouge réalisées dans le cadre de l'APSAD Q19. Les Missions Q19 sont à réalisées par un technicien ayant une certification de compétence délivrée par le CNPP. Les inspecteurs APAVE réalisant les visites périodiques du CHU n'ont aucune formation en thermographie. Les constats relevés par le technicien du CHU sont tout de même indiqués dans nos rapports afin d'améliorer la prise en compte des risques de points chauds dans l'établissement.

COPIE

apave


COMPTE RENDU PROVISOIRE – INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Observations spécifiques Q18

Liste des observations ERT avec item Q18

NIVEAU +2 - LAP \ ZONE 5B (tripode coté ADV) \ LOCAL LAP CF 02-02

Localisation	Observation	Préconisation	Informations
Armoire: EL 20.10. RESEAU ONDULEUR Circuit : d2 fournir le schema justifiant du calibre du disjoncteur	Réglage/Calibre incorrect de la protection de surcharge du(des) circuit(s). Référentiel : NF C15-100-433	Adapter le réglage des relais thermiques du dispositif de protection à l'intensité admissible du circuit.	Millésime : 2026 Gravité : 2 Spécifique : A Q18 : 3

Photo(s) observation(s) : 

Observation(s) Q18 complémentaire(s)

COPIE

Observation	Préconisation	Informations
		Millésime : Q18 :