ANNEXE N°3 DU CCP– COURANTS FORTS – CITE JUDICIAIRE DE RENNES

Ensemble	Sous-Ensemble	Equipements	Local	Quantité	Marque	Type	Caractéristiques Techniques
Alimentation / Transformation	Poste de livraison MT	Transformateur de puissance	Transfo	1	-	-	800 kVA – tri, régime TNS, tarif jaune
	Postes BT	TGBT FORCE	Transfo	1	-	-	
		Onduleur	Onduleur	11	-	-	10 kVA, 10 min
Tableaux divisionnaires		Armoire divisionnaire DTU	-	7		-	gaines techniques escalier
		Tableaux divisionnaires généraux	-	19		-	-
Eclairage	Eclairage normal	Luminaire	-	A définir			Luminaire
			-	A définir	-		Spot + lampe à réflecteur 60 W
			-	A définir		-	Applique fluorescente
			-	A définir		-	Tube fluorescent
			-	A définir	-	-	Lampe de bureau
			-	A définir		-	Luminaire encastré
			-	A définir	-	-	60W
			-	A définir		-	Tube fluorescent
			Extérieur	7			Projecteur halogène
			-	A définir			Luminaire anti-vandalisme
			-	A définir			Luminaire fluorescent
			-	A définir			Luminaire fluorescent
			-	A définir			Projecteur halogène

ANNEXE N°3 DU CCP– COURANTS FORTS – CITE JUDICIAIRE DE RENNES

			-	A définir			Plafonnier
			-	A définir			Plafonnier étanche
			-	A définir			Plafonnier étanche
			-	A définir	-		Réflecteur industriel
			1er étage	1			Lustre magistral
		TOTAL		**7**			
	Eclairage sécurité	Eclairage Balisage	-			-	-
		Eclairage Ambiance	-	7	EATON	-	-
		Eclairage Sécurité	-	311		-	-
		TOTAL		**311**			
Protection foudre		Paratonnerre	-	2	PULSAR	-	-
Groupe électrogène		Tableau de commande	Gpe électrogène	1	SEI	-	-
		Groupe électrogène	Moteur	1	Mercedes	OM424A	350 kVA + 1cuve à combustible + 1 réservoir tampon (110 heures de fonctionnement)
		Groupe électrogène	Alternateur	1	LEROY SOMER	TA3160M7	350 kVA