ANNEXE N°4 DU CCP– COURANTS FORTS – PARLEMENT DE BRETAGNE

Ensemble	Sous-Ensemble	Equipements	Local	Quantité	Marque	Type	Caractéristiques Techniques
Tableaux divisionnaires et transformation		Armoire divisionnaire DTU ascenseurs	-	5	Luminox	-	Dans locaux machinerie ascenseurs
		Tableaux divisionnaires généraux	-	36	SCHNEIDER	-	-
		Transformateur triphasé de séparation	-	2	PALMIERI-ROBIN	-	63 kVA
		Tableau d'alimentation	-	24	-	-	-
Eclairage	Eclairage normal	Luminaire	-	A définir lors de l'inventaire	CLAUDE, CONCORD, INEDIT, MAZDA, ESPACE LUMIERE, WILA, LOUIS POULSEN, KREON, ARTELUCE, LEGRAND. PHILIPS, OSRAM (27+3 types en tout)		(y compris : torchères, lampes sur pied et appliques)
	Eclairage sécurité	Eclairage Sécurité	-	252	AEES. LUMINOX	-	6 types en tout
		Centrale de gestion	-	1	-	-	-
		Blocs autonomes BAPI	-	40	-	-	-
		Onduleur	-	1	SOCOMEC	A2S 3047	60 kVA autonomie 10 min
		Onduleur		1	SOCOMEC		20 kVA
		Appareils de commande		27	ARNOULD LEGRANG	-	Interrupteur, bouton poussoir, PC,douille, ballast ballast pour bloc de secours, amorceur, starter... ces remplacements sont inclus dans l'offre (pièces et main d'oeuvre)
		Commande d'éclairage	-		-	-	-

ANNEXE N°4 DU CCP– COURANTS FORTS – PARLEMENT DE BRETAGNE

	Eclairage extérieur	Encastré de sol étanche	Extérieur				-
		Luminaire fluorescent	Extérieur				-
		Encastré orientable	Extérieur				-
Protection foudre		Paratonnerre	-	2	PULSAR	Type 60	-
Groupe électrogène		Tableau de commande	Gpe électrogène	1	SEI	-	-
		Groupe électrogène	Moteur	1	PENOUEST	P50E	50 kVA
		Groupe électrogène	Alternateur	1			