ANNEXE N°8 DU CCP – SECURITE INCENDIE – PARLEMENT DE BRETAGNE

Ensemble	Sous-Ensemble	Equipements	Quantité	Marque	Type	Caractéristiques Techniques
Détection et alarme incendie	PCS	Baie 19"	2	DEFF	-	-
		Micro-ordinateur PC	1	-	-	-
		Imprimante	1	-	-	-
Détection et alarme incendie		Centrale incendie adressable	1	DEFF	TSA	-
		Centrale d'asservissement	1	DEFF	TSE	-
	Système de détection incendie	Processeur central	1	-	-	-
		Panneau d'exploitation	1			
		Imprimante	1			
		Répéteur d'alarme	1			
		Détecteur optique	291			
		Détecteur thermique	7	-	-	-
		Point d'aspiration	121	-	VESDA	-
		Détection optique linéaire de type laser Vesda	4	-	-	
		Sirène	75	DEFF	-	
		Bris de glace	52	DEFF	-	-

ANNEXE N°8 DU CCP – SECURITE INCENDIE – PARLEMENT DE BRETAGNE

Système de mise en sécurité incendie (CMSI)	CMSI	UCMC	1 ens.	DEFF	-	-
		Centralisateur	1	Système adressable	-	Système ACT1VACOM ATSE Centrale ACTIVA 1000/256 ATSE Détecteur VESDA Laser Plus ATSE
		DAS CCF	77	-	-	-
		DAS Clapet désenfumage	9	-	-	-
		DAS Moteur désenfumage	8	-	-	-
	Asservissements	Tableau répartiteur	1	-	-	-
		Diffuseur sonore	105	-	-	-
	Compartimentage Coupe Feu	Ventouses électromagnétiques	1 ens.	-	-	-
		Boutons poussoirs	1 ens.	-	-	-
	UGCIS	Centrale de gestion	1	JPM	SYSTEM 1000	-
		DAS	1	JPM	VE 1000	-