Cahier des Clauses Techniques Particulières

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Location-maintenance et consommables de fontaines à eau sur réseau destinées à équiper des établissements publics de santé du GHT Alliance de Gironde

N° du CCTP : 26EEAFGA160

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux

12 Rue Dubernat

33404 Talence CEDEX

Tél : 05 56 79 56 79

SOMMAIRE

1. Aspects règlementaires 3

2. Descriptif technique 3

3. Caractéristiques spécifiques 3

4. Matériel reconditionné à neuf 4

1. Aspects règlementaires

Les fontaines à eau doivent distribuer une eau conforme aux réglementations en vigueur.

2. Descriptif technique

La présente consultation est décomposée en 2 lots :

2.1 Lot n° 1 : Location maintenance de fontaines à eau filtrante plate sur réseau AEP à poser sur meuble,

- Adapté au remplissage de carafes ou verres
- 30 L/H minimum

2.2 Lot n° 2 : Location maintenance de fontaines à eau filtrante plate et mixte sur réseau AEP sur pied,

Fontaine plate :

- 60 L/H minimum et 45L/H minimum
- >3L/min
- 1 modèle adapté au remplissage de carafes
- Et 1 modèle adapté exclusivement au remplissage verres
- Eau fraîche
- Service au pied à la demande

Fontaine mixte : eau plate et eau pétillante

- 60L/H minimum
- >3L/ minutes
- Remplissage carafe
- Fourniture des bouteilles de CO2 pour l'eau pétillante
- Service au pied à la demande

La liste des sites du CH de Cadillac susceptibles d'avoir des fontaines est en annexe 1 au CCTP. L'inventaire des fontaines installées est en annexe 2 au CCTP. Il est non exhaustif et susceptible de modifications.

3. Caractéristiques spécifiques

3.1 Caractéristiques minimum attendues pour le lot 1:

- ✓ Alimentation électrique en 220 volts, 50 Hz
- ✓ Clapet anti-retour (clapet EA) en amont de la fontaine
- ✓ Matériaux de qualité alimentaire (type inox)
- ✓ Les fontaines seront reliées au réseau d'assainissement
- ✓ Système de purge automatique de la fontaine à intervalle de temps régulier, pour éviter toute stagnation de l'eau
- ✓ Au-delà de la solution filtrante, proposition d'un système permettant d'assurer la sécurité de l'eau sur le plan bactériologique.
- ✓ Système de réfrigération à détente directe pour éviter toute stagnation d'eau et de prolifération de micro-organismes.

3.2 Caractéristiques minimum attendues pour le lot 2 :

- ✓ Alimentation électrique en 220 volts, 50 Hz
- ✓ Clapet anti-retour (clapet EA) en amont de la fontaine
- ✓ Matériaux de qualité alimentaire (type inox)
- ✓ Les fontaines seront reliées au réseau d'assainissement
- ✓ Système de purge automatique de la fontaine à intervalle de temps régulier, pour éviter toute stagnation de l'eau
- ✓ Système de réfrigération à détente directe pour éviter toute stagnation d'eau et de prolifération de micro-organismes.
- ✓ Au-delà de la solution filtrante, proposition d'un système permettant d'assurer la sécurité de l'eau sur le plan bactériologique.
- ✓ Les fontaines ne devront pas comporter de partie saillante, coupante et aucun élément ne pourra être démonté sans outillage.

4. Matériel reconditionné à neuf

Les fontaines reconditionnées devront répondre en tout point aux spécifications techniques et aux caractéristiques spécifiques du CCTP.

Chaque fontaine reconditionnée doit avoir fait l'objet d'un contrôle complet, nettoyage, remplacement des consommables et pièces d'usure.

Elles sont en bon état, sans trace de choc, rayures, ni aucune dégradation de l'aspect extérieur.