Institut Français du Textile et de l'Habillement

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Délivré en extension du PV n° 19-02708 L, valable jusqu'au 11 octobre 2024 date de fin de validité du 1er PV

PROCES-VERBAL N° 19-02708-1 L

Et 0 annexe de 0 page

MATERIAU présenté par :	**PROTECFLAM INDUSTRIES** **31 RUE ETOILE DU MATIN** **44600 SAINT NAZAIRE** **FRANCE**
MARQUE COMMERCIALE :	**93/79 D** **VERIFLAM® 9379**
DESCRIPTION SOMMAIRE :	**Tissu de verre enduit de polyuréthane ignifugé dans la masse sur les deux faces** **Masse surfacique nominale : 460 ± 15 g/m²** **Epaisseur mesurée : environ 0.4 mm** **Coloris : Gris aluminium**
RAPPORT D'ESSAI :	**N° 19-02708 $_{E1-V1}$ du 11 Octobre 2019**
NATURE DES ESSAIS :	**Brûleur électrique** **Pouvoir Calorifique Supérieur**
CLASSEMENT :	**M 0**

Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE des Produits de Construction

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

COPIE NON ORIGINAL
Ce document doit être rattaché à une facture pour être valable

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.
Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 12 Février 2020

guinamand

Sophie GUINAMAND
Ingénieur Tests et Essais

protecflam
Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80