LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1 : 2018

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1 : 2018

Commanditaire *Sponsor*	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*
Elaboré par *Prepared by*	Laboratoire national de métrologie et d'essais Laboratoire de Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX France / *France*
N° de l'organisme notifié *Notified body N°*	Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N° 0071 *Notified by French government to EC N° 0071*
Nom du produit *Product name*	PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO
N° de rapport de classement *Classification report No*	P257255
Numéro d'émission *Issue number*	DEC/9
Date d'émission *Date of issue*	**27/03/2026** *2026-03-27*

Ce rapport de classement comprend 9 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.
This classification report consists of 9 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 : 2018.
This classification report defines the classification assigned to PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.

2. DÉTAILS DU PRODUIT CLASSÉ
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL


Le produit, PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO est défini comme une cloison pour cabine acoustique
The product PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, is defined as a wall for a cabin acoustic

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

Nom et adresse du demandeur : *Sponsor's name and address :*	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*
Référence commerciale : *Trade mark :*	PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO
Composition sommaire : *Summary composition :*	Plafond composé : - d'une moquette aiguilletée Expostyle de chez SOMMER NEEDLEPUNCH d'épaisseur 1.5 mm, masse surfacique 300 g/m², de couleur Marble et carbon - collée avec une colle contact néoprène, coloris naturel, sans dichlorométhane, d'épaisseur 0.06 mm, 60 g/m² - Tissu M0 Veriflam® 9379D/390 de chez Protecflam, d'épaisseur 0.39 mm et de masse surfacique 450 g/m² - collée avec une colle contact néoprène, coloris naturel, sans dichlorométhane, d'épaisseur 0.06 mm, 60 g/m² - Panneau MDF d'épaisseur 6 mm et de masse volumique 760 kg/m³ - un vide d'air de 70 mm - sur un panneau de particule mélaminé de référence Egger Eurodekor d'épaisseur 19 mm et de masse volumique 674 kg/m³ *ceiling composed of :* *- needled carpet Expostyle from SOMMER NEDDLEPUNCH with a thickness of 1,5 mm and a surface weight of 300 g/m² with a color marble and carbon* *- glued with a glue is a contact neoprene glue, natural color, without dichloromethane at a wet spread rate of 0.06 mm, 60 g/m²* *- M0 fabric Veriflam® 9379D/390 from Protecflam with a thickness of 0.39 mm and a surface weight of 450 g/m²* *- glued with a glue is a contact neoprene glue, natural color, without dichloromethane at a wet spread rate of 0.06 mm, 60 g/m²* *- 6 mm thick MDF board with a density of 760 kg/m³* *-an air gap 70 mm* *-on a melaminated particulebord reference Egger Eurodekor at a tickness 19 mm and a density of 674 kg/m³*



Masse surfacique : ***Mass per unit area:***	19.23 kg/m² *19.23 kg/m²*
Masse volumique : ***Mass per unit volume:***	198.23 kg/m³ *198.23 kg/m³*
Epaisseur : ***Thickness:***	97.01 mm *97.01 mm*
Couleur : ***Colour :***	Marble et carbon *Marble and carbon*
Ignifugation : ***Fireproofing :***	Non *No*
Condition finale d'utilisation : ***End use condition :***	Plafond de cabine acoustique *Acoustic cabin ceiling*

Informations transmises par le demandeur. La validité des résultats peut être affectée par ces informations. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration.

Information given by the sponsor. The validity of the results may be affected by this information. For these results, LNE's responsibility is limited to its contribution to their elaboration.

3. RAPPORTS D'ESSAI & RÉSULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI
TEST REPORTS

Nom du laboratoire *Laboratory name*	**Nom du commanditaire** *Sponsor name*	**N° du rapport d'essai** *Test report N°*	**Méthode d'essai** *Test method*
LNE	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*	P257255 - DEC/7	NF EN ISO 11925-2 (2020)
LNE	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*	P257255 - DEC/8	NF EN 13823+A1 (2022)

L'ensemble des essais reportés ci-dessus ont été réalisés par un laboratoire accrédité selon les exigences de la norme EN ISO 17025.
All the tests reported above have been carried out by an accredited laboratory in agreement with the requirements of EN ISO 17025 standard.

3.2. RESULTATS D'ESSAI
TEST RESULTS

Méthode d'essai *Test method*	**Produit (usine)** *Product (factory)*	**Nombre d'épreuves** *Number of tests*	**Paramètres** *Parameters*		**Résultats** / *Results*	
					Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	**Paramètres conformité** *Conformity parameters*
NF EN ISO 11925-2	PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO Face extérieure Face intérieure *External side Internal side*	12	Temps d'exposition du brûleur 15 s *Flame application time 15 s* Fs ≤150 mm		-	-
			Temps d'exposition du brûleur 30 s *Flame application time 30 s* Fs ≤150 mm		-	Conforme *Compliant*
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre *Flaming droplets Ignition of the filter paper*		-	Conforme *Compliant*
NF EN 13823+A1	PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO Face extérieure *External side*	1	$FIGRA_{0,2MJ}$ (W/s)		324	
			$FIGRA_{0,4MJ}$ (W/s)		170	
			LFS			Conforme *Compliant*
			THR_{600} (MJ)		7.3	
			SMOGRA (m²/s²)		11	
			TSP_{600} (m²)		97	-
			Chute de matière ou particules enflammées *Drop of material or particles ignited at* 300 < t < 900	≤ 10 s		Non Conforme *No Compliant*
				> 10 s		Non Conforme *No Compliant*

Méthode d'essai *Test method*	**Produit (usine)** *Product (factory)*	**Nombre d'épreuves** *Number of tests*	**Paramètres** *Parameters*		**Résultats** / *Results*	
					Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	**Paramètres conformité** *Conformity parameters*
NF EN 13823+A1	PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO Face intérieure *Internal side*	3	$FIGRA_{0,2MJ}$ (W/s)		247	
			$FIGRA_{0,4MJ}$ (W/s)		247	
			LFS			Conforme *Compliant*
			THR_{600} (MJ)		17.9	
			SMOGRA (m^2/s^2)		8	
			TSP_{600} (m^2)		65	-
			Chute de matière ou particules enflammées *Drop of material or particles ignited at* 300 < t < 900	≤ 10 s		Conforme *Compliant*
				> 10 s		Conforme *Compliant*

(-) signifie : non applicable
means : no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1 : 2018.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2018.

4.2. CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, PLAFOND DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

D

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is:

s 2

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is:

d 0

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:

Comportement au feu *Fire behavior*	**Production de fumées** *Smoke production*	**Gouttes enflammées** *Flaming droplets*
D	**s 2**	**d0**

C'est-à-dire, D-s2,d0
i.e.

Classement de réaction au feu : ***Reaction to fire Classification*** :	**D-s2,d0**

Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account.

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters:

- Le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité.
- *The classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site.*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

- Pose libre de la cabine
- *(free placing of the cabin)*

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant, pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.
The test laboratory has, therefor, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of samples tested.

Trappes, le 30 mars 2026
Trappes, Mach 30, 2026

Responsable de l'essai
Test officier

Signature numérique de THIBAUT CORNILLON
Date: 30/03/2026 17:06:29