
Hors periode de chauffe (appoint électrique)


En periode de chauffe :



Phase 1a : Arrêt du circuit secondaire de chauffage des radiateurs
Dépose panoplie de chauffage des radiateurs

Hors periode de chauffe (appoint électrique)

En periode de chauffe :



Phase 1b : Création d'une nouvelle panoplie SF6
Phase 1c : Raccordement nouvelle panoplie SF6 sur circuit secondaire SF6

Maintien réseau SF6 durant les travaux, coupure limitée le temps du raccordement des collecteurs et de la nouvelle panoplie SF6.

CNRS Centre national de la recherche scientifique	ARCHITECTE **AFE ARCHITECTURE** 81, rue Saint Charles - 75015 PARIS Tél : 01 45 22 61 40 Courriel : contact@afe-architecture.com	BET FLUIDES **EBATEC** 3, rue Barthélémy Thimonnier - 78120 Rambouillet Tel : 01 34 86 64 23 Courriel : laurent.loudec@ebatec.fr	**Schéma de principe du chauffage (Phase 1)** **RENOVATION DE CHAUFFAGE DU BATIMENT 109 DU SITE CNRS D'ORSAY**	Phase : DCE Date : 31/07/2026 Plan n° : - Lot : CVC	Echelle : Format : A4 Etage : - Indice : IND 01/01