LEGENDE COURANT FORT - APPAREILLAGES	
	TGBT / TD
Clim	Alimentation Clim
VMC	Alimentation Caisson VMC
VR	Alimentation Volet roulant
BA	Alimentation Brasseur d'air
	Alimentation particulière
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur simple allumage étanche
	Interrupteur étanche avec voyant lumineux
	Interrupteur va-et-vient
	Bouton poussoir (gestion d'éclairage)
	Détecteur de présence - Commande ON/OFF
	Détecteur de présence - Gestion d'éclairage
	Prise 10/16A + T repiquée
	Prise 10/16A + T repiquée étanche
D	Prise 10/16A + T repiquée Directe
	Commande bouton poussoir volet roulant
	Commande Brasseur d'air
	Brasseur d'air
	Goulotte double compartiment

LEGENDE COURANT FORT - LUSTRERIES	
	Plafonnier 60x60 - UGR < 19 - LED encastré
	Luminaire LED - 47W - 8232 lm - Suspendu (Temp : -30°C) - Industries alimentaires
	Luminaire rond LED encastré - DGT
	Luminaire rond étanche LED en applique
HF	Luminaire rond étanche LED en applique Hyperfréquence
	Luminaire rond LED encastré - BAR
	Luminaire rond LED extérieur encastré
Ic+Horloge	Hublot plafonnier LED extérieur (Ic+Horloge)

REHABILITATION DU CANTONNEMENT DE LA GENDARMERIE DE PAITA - TONTOUTA

BATIMENT ORDINAIRE

PAITA - PROVINCE SUD 98889 NC

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

COMMUNE DE PAITA



Date:	Plan réalisé par :	N° Affaire:	Fichier:
07/09/2026	S3E	2025-05	2025-005_DCE_REHAB GENDARMERIE TTA_BAT ORDINAIRE_PLAN

DCE	**PLAN DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE BÂTIMENT ORDINAIRE**	**01**	Dessin :
			Indice: A
			Echelle: 1:75

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
07/09/2026	A	Premier diffusion

MAITRE D'OUVRAGE :

Mr Tony GIL
tony.gil@intradef.gouv.fr
70.11.05

MAITRISE D'OEUVRE :

ERP BTP
Mr Olivier RONDEAU
ber@erpbtp.nc
76.02.68

Architecture & Patrimoine
Mr David BRIE
atelierarchitecturepatrimoine@gmail.com
95.95.90

S3E
Mr Stéphane MALRIEU
s.malrieu@s3e.nc
79.92.44

AGSI
Mr Antoine FEBVRE
antoine.febvre@agsi.nc
74.94.02

DUREMA
Mr Gilles BRIAND
contact@durema.nc
82.49.00

LEGENDE COURANT FAIBLE - APPAREILLAGES	
BB	Baie de brassage
	Prise RJ45
	Prise TV
	Antenne WIFI

LEGENDE SECURITE INCENDIE	
	Central d'alarme incendie Type 4
DMA	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Arrêt d'urgence électrique
A	Diffuseur sonore d'alarme
SORTIE / Ambiance	Bloc autonome d'éclairage de sécurité

