Tableau asservissements CHBA

BÂTIMENT	ASSERVISSEMENTS
Pavillon 1	PCF 24VCC RUPTURE
Pavillon 4	PCF 24VCC RUPTURE
Pavillon 5	PCF 24VCC RUPTURE
PTM standard	PCF PTM 48VCC EMISSION / CCF + DESENFUMAGE 48V EMISSION
PTM ACA	PCF 48VCC RUPTURE / CCF 48V EMISSION
TASCON	PCF 48VCC RUPTURE / CCF + DESENFUMAGE 48V EMISSION
MARCELLIN	PCF 48VCC RUPTURE / DESENFUAMGE 48 VCC EMISSION
Maisons du Lac	PCF 48VCC RUPTURE / CCF + DESENFUMAGE 48V EMISSION
Decker	PCF 24VCC RUPTURE / DESENFUMAGE 24VCC EMISSION
B21	PCF 48VCC RUPTURE / DESENFUAMGE 48 VCC EMISSION
Kériolet	PCF 48VCC RUPTURE / DESENFUMAGE 48VCC EMISSION
PRATEL	PCF 48VCC RUPTURE / DESENFUMAGE 48VCC EMISSION
PRATEL IZEL	PCF 48VCC RUPTURE / DESENFUMAGE 48VCC EMISSION
KERLEANO	PCF 24VCC RUPTURE / DESENFUMAGE 48VCC EMISSION