30 Juillet 2026

Phase = DCE

TABLEAU CORRELATION

RESTAURANT UNIVERSITAIRE TRIOLET DU CROUS A MONTPELLIER

	RDC / R+1								UCMC		
	ZC 01										
	ZDM 0001	ZDM 0002	ZDM 0003	ZDM 0004	ZDM 0005	ZDM 0006	ZDA 0007	ZD Libre	Fct EVACUATION	Issus de secours	Fct COMPARTIMENTAGE 01
Alarme restreinte sur SSI et TRE	■	■	■	■	■	■	■		■		
Alarme Générale (Tempo=0)	■	■	■	■	■	■	■		■		
Déverouillage des issues de secours (Tempo=0) (fonction EVACUATION)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
Asservissement des BAES	■	■	■	■	■	■	■		■	■	

	REPERE	EQUIPEMENT	COMMANDE	CONTRÔLE										
ZC 01	DAS PCF	Portes CF	Rupture de tension	PA/PS	■	■	■	■	■	■	■			■