COMPTE- R.
Z.I. de VAUREIL
F - 63220 - ARLANC
TEL : 04 73 95 01 91
FAX : 04 73 95 15 36
http://www.compte-r.com

FICHE TECHNIQUE DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

CHAUFFERIE BOIS

Client : LA MURE (EHPAD) -38-

Référence : 2010234_FE **Révision :** 00 du 21/02/2012

Chaudière type : CE 70 DH-V

RACCORDEMENTS ELECTRIQUE SUR LA CHAUDIERE :

Puissance électrique armoire chaudière : 37 Kw

Charge client :

L'alimentation + le raccordement de l'armoire électrique 400 V TRI + TERRE
400 V TRI + TERRE + NEUTRE (NEUTRE OBLIGATOIRE)
Une ligne téléphonique analogique jusqu'à l'armoire chaudière
doit être obligatoirement en service pour la mise en service.

Spécification de la vanne 3 voies:
Vanne avec servomoteur 24V alternatif avec signal 0 + 10V continu

Charge COMPTE :

L'alimentation de tous les équipements de notre fourniture jusqu'à l'armoire électrique
Protection de la pompe de charge double en 2,2 Kw
Fourniture du régulateur de la vanne 3 voies