PAC MONOBLOC marque PANASONIC ou équivalent type AQUAREA WXG16ME8 HxLxP : 1520x1200x430mm

VH 400x400mm

Ballon tampon 300 litres

VB 400x400mm

Ø33/35 +calo. ép.32mm

22K-900-1600

VRP-20-2100-300

Ø30/32 +calo. ép.32mm

Ø14/16 +calo. ép.19mm

Ø26/28 +calo. ép.32mm

Ø16/18 +calo. ép.25mm

21K-900-1000

Ø20/22 +calo. ép.25mm

Ø14/16 +calo. ép.19mm

Sonde d'ambiance

Panneau rayonnant marque SABIANA ou équivalent type PULSAR - Pose en faux plafond Lxla : 2.395x0.60m - RAL 9016

Ø14/16 apparent

Panneau rayonnant marque SABIANA ou équivalent type PULSAR - Pose apparente version acoustique Lxla : 2.995x0.60m - RAL noir

Panneau rayonnant marque SABIANA ou équivalent type PULSAR - Pose apparente version acoustique Lxla : 1.795x0.60m - RAL noir

SANITAIRES
Sol: Béton quartzé
Mur: Grès émaillé de format 20x20 Hauteur 1m10
Plafond: Faux plafond démontable
28.20 m²
H:2.50 m

LOCAL TECHNIQUE

DGT 02

HALL
Sol: Béton quartzé
Mur: Peinture mur
Plafond: Fibres de bois teinté noir 55%
46.02 m²
H:3.03 m

PARVIS COUVERT
Sol: Enrobée claire
Mur: beton brut option lasure
Plafond: faux plafond bardage bois
54.66 m²

VESTIAIRE 01
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Peinture mur
Plafond: Faux plafond démontable
19.88 m²
H:2.80 m

DOUCHES 01
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Grès émaillé 20x20 hauteur 2m50
Plafond: Faux plafond démontable
12.84 m²
H:2.50 m

DOUCHES 02
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Grès émaillé 20x20 hauteur 2m50

VESTIAIRE 02
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Peinture mur
Plafond: Faux plafond démontable
19.96 m²
H:2.80 m

DGT 01
Sol: Béton quartzé
Mur: Peinture + béton brut
Plafond: Faux plafond fibre bois
30.33 m²
H:3.03 m

RGT
Sol: Caoutchouc acoustique de 8 mm
Mur: Béton brut
Plafond: Plafond béton brut
4.59 m²

LOCAL MENAGE
Sol: Grès cérame chiné
Mur: Béton brut
Plafond: béton brut
17.1 m²

SALLE MUSCULATION
Sol: Caoutchouc acoustique de 8 mm
Mur: Panneau miroir
Plafond: Fibres de bois teinté noir 75%
154.29 m²

STOCKAGE MS
Sol: Béton brut
Mur: Béton brut + enduit
Plafond: bardage
17.7 m²

Panier basket pliable sur pied planche

Armoire Electrique TGBT

Ascenseur 630kg

5 bancs de musculation

Huilleur devestiaire 1,24m

30 m² de caoutchouc

3 tapis de course

2 machines à poulie

vélos elliptiques

3 barres de tractions

1 presse à cuisse

1 chaise romaine

pente 1%

LEGENDE

-Réseau chauffage en faux plafond

-Radiateur acier vertical

-Panneau rayonnant

MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE L'IUT DE LA ROCHE-SUR-YON

Boulevard Gaston Defferre, 85 000 La Roche-sur-Yon



MAITRE D'OUVRAGE

Nantes Université
NANTES UNIVERSITÉ
1 quai de Tourville - BP 13522- 44 035 Nantes Cedex 1
T: 02 53 48 73 89
@ :Sylvain.Cournee@univ-nantes.fr

BUREAU DE CONTROLE

Bureau Véritas Construction
08, impasse René Fonck - 85000 LA ROCHE SUR YON
M. Pierrick THIBOUT
T: 02 40 92 07 12
@ : pierrick.thibout@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

ATAE
12, Avenue Jules Verne 44230 Saint Sébastien sur Loire
M. Fabien ROUILLE
T: 02 51 71 93 30
@ : frouille@atae.fr

MAITRE D'OEUVRE

abba — Atelier Baste Batlle Architectes
16, Rue Lally Tollendal 75019 Paris
M. François BASTE / M. Lloreng BATLLE
T: 0686789026 / 0621864260
@ : francois@baste-batlle.fr / llorenc@baste-batlle.fr

Claire Archimbaud Architecte
3 rue du Bourgneuf - 79500 Melle
Mme Claire ARCHIMBAUD
T: 0549075960
@ : agence@claire-archimbaud.fr

CCE Associés
256 bis, route de Coulonges 79000 NIORT
M. Jérôme AUVRAI
T: 0549743475
@ : contact@cce-associes.fr

Sit&a CONSEIL
Z.A. ATOUT Sud - 1, Rue Viau - 44400 REZE
M. Kévin RAMIER
T: 0255596980
@ : nantes@siteaconseil.fr

Climat conseil
10 Route de la Torchaise 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
M. Simon Marquet
T: 0549031842
@ : smarquet@climat-conseil.com

BA BÉTON
3 rue du Bourgneuf - 79500 Melle
M. Benoit SALVI
T: 0586980765
@ : benoit.salvi@ing-babeton.fr

BA BOIS
3 rue du Bourgneuf - 79500 Melle
M. Antoine GERARD
T: 0549075960
@ : antoine.gerard@ing-babois.fr

GANTHA
2, impasse Claude Nougaro - 44800 SAINT-HERBLAIN
M. David GUERIN
T: 0228274041
@ : d.guerin@gantha.com

LOT - PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

RDC

CH-01

DCE | 1:50 | DATE 14/09/2026

	DATE	INDICE	MODIFICATIONS
	Mai 2026		PRO