ANNEXE 2

BULLETIN(S) D'ANALYSE DES MATÉRIAUX

2 pages

copyright G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL

CETE apave nord-ouest

ACCREDITATION
N° 1-0970
PROGRAMME 144
LABORATOIRE LA3E
MONT SAINT-AIGNAN
PORTEE COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE
cofrac ESSAIS

Laboratoire d'Analyses Environnementales et d'Essais Energétiques – Unité de ROUEN
2, rue des Mouettes - B.P. 98 - 76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Tél. 02 35 52 60 60 – Télécopieur : 02 35 52 61 61

CONFIDENTIEL

RAPPORT D'ESSAI N° 05/2300/1262
IDENTIFICATION DE L'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

ETABLISSEMENT

N° de prestation	:	05161550-27
Raison Sociale du demandeur	:	CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Caen
Etablissement concerné	:	Institut Universitaire Technologique
Adresse du prélèvement	:	CAEN

ECHANTILLON

Organisme préleveur, adresse	:	CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Caen
Repère du prélèvement	:	27
Date du prélèvement	:	23/02/2005
Localisation du prélèvement	:	Immeuble logements – Placard dégagement logement 2ème étage
Description du matériau en place	:	Dalle de sol marron clair

ESSAI

Numéro d'échantillon	:	05/2300/1262
Nature du matériau	:	Revêtement de sol
Examen initial en laboratoire	:	Dalle rigide, sans fibre visible
Nombre de préparations	:	2
Référence de l'essai	:	Examen au MOLP, norme MDHS N° 77 de juin 1994
Principe	:	Caractéristiques optiques et morphologiques spécifiques des fibres

CONCLUSION

CONCLUSION DE L'ESSAI: Présence d'amiante chrysotile dans la dalle

MONT-SAINT-AIGNAN, le mardi 22 mars 2005

Christine Smialkowski.


Ce rapport contient 1 page et 1 annexe.
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Sauf demande particulière du donneur d'ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant 5 ans à compter de la date d'édition du rapport, puis éliminés.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence technique du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Siège Social : 51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 781 936 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B

CETE apave nord-ouest

ANNEXE DU RAPPORT D'ESSAI N°05/2300/1262

IDENTIFICATION DE L'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS



250 : 1 100µm

Microscope utilisé :065K

Ce rapport contient 1 page et 1 annexe.
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Sauf demande particulière du donneur d'ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant 5 ans à compter de la date d'édition du rapport, puis éliminés.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence technique du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.