Géothermie Rejet

INDICE I plan ARCHI

A11
ESPACE PRESTATAIRE TYPE 2
38,65m2
effectif maxi 19p.

A.3
LIVING LAB SALLE D'ACTING
102,26m2
effectif maxi 200p.

DN125 + 2 fourreaux élec Ø50

A.2
BUREAU D'ACCUEIL
8,69m2

A.1
HALL
16,04m2

@FEMIA IND G 230221
@Stephan esc monumental 230206

A.9
WORKCAFÉ COWORKING
102,62m2
effectif maxi 200p.

A.6
STOCKAGE
30,33m2

@FEMIA IND G 230221
@ROKO 102 Plan faux plafond

G integration marchons

@FEMIA IND G 230221
ajout gaine liaison

A14
SANITAIRES
22,47m2

A.15
LOC. MENAGE
4,54m2

@FEMIA IND G 230221
@Stephan metallerie escalier est IND D

A.12
ESPACE PARTENAIRES TYPE 3
41,46m2
effectif maxi 50p.

cloison vitrée amovible

@FEMIA IND H 230502
Recalage ventilo-convec sur fétage

A.13
ESPACE PRESTATAIRE TYPE 4
59,09m2
effectif maxi 50p.

A10
ESPACE PRESTATAIRE TYPE 1 avec cloison amovible
100,49m2
effectif maxi 200p.

@FEMIA IND I 010623
Ajout trappes

Bâtiment A

2xDN50 + 2 fourreaux élec Ø50

2xDN50

DN125 + 2 fourreaux élec Ø50

Bâtiment C

Géothermie Puissage

ICE B plan ARCHI
RDC

âtiment B

2xDN50 + 2 fourreaux élec Ø50

2xDN 32 + fourreaux élec Ø50

NCIERGERIE indice B du 26.06.2023

REZ DE CHAUSSEE
1/100e

Chantier : SUPRAMUROS - AVIGNON — RDC

Niveau	Type	Quantité	Variété commerciale	Puissance Totale (W)	Puissance Frigorifique (W)	Puissance Chaud (W)	Appareil GAT
RDC/BAT.A	Cartouche	6	Kaysea HWLCFT4 Hydro FCU 2 T	6x	6000	7200	6	MAS ITV 10006
	Cartouche	4	Kaysea HWLCFT4 Hydro FCU 2 T	4x	4000	4800	4	MAS ITV 10004
	Non Cartouche	4	TCF1a 1/4 2T	4x	4000	5200	4	MAS MCV 3002
	Non Cartouche	3	Kaysea cassette 2/2	3x	3000	3900	3	MAS MCV 3002
	Cartouche	3	Kaysea cassette 2/2	3x	3000	3900	3	MAS ITV 10003
	Cartouche	4	Kaysea cassette 4/4 C3	4x	4000	5200	4	MAS ITV 10004
	Cartouche	21						
	Non Cartouche	1						
BAT B	Cartouche	10	Rockcool Evo 20	10x	10000	13000	10	MAS ITV 3002
Bâtiment neuf	Cartouche	8	Kaysea cassette 4/4 C3	8x	8000	10400	8	MAS ITV 3008
	Non Cartouche	2	Mur électrique / radia ne 1500	2x	2000	2600	2	MAS ITV 3002
	Gaines	1			8000,00	10400		
	Cartouche	5						

Circuit CVC eau chaude/glacée 40/30°C — Puissance 80W

Insérer à Modifier sur les plans l'emplacement du chaque ventilateur

Niveau	Type	Quantité	Radiateur					
			Repère	Localisation	Puissance installée	Puissance Chaud (W)		
	Radiateur	1	ZONW600 1200 EP100	Vestiaire Hf Bat A1	1Kw	880		
	Radiateur	1	ZONW600 1500 EP100	Sanitaire Hf 1 étage sud	1Kw	1100		
	Radiateur	1	ZONW600 2200 EP100	Sanitaire Hf 2 étage Hf	1Kw	1200		