phase 2 **phase 1**

109.25 109.71 109.63 109.49 109.44 109.47 109.43 109.46 109.73 109.09 109.55 109.70 109.56 109.61 109.64 110.21 110.02 110.22 108.39 108.80 ±0,00 -0,84 -0,81 -0,68 Seuil=110.26 Seuil=110.1

Rampe C1 C2 ACCÈS AGENTS ENTREE AGENTS ASC. ACCES SOUS-SOL Accès Agents Palier de repos

Phase 1 Phase 2

2 UP EP EF LTI

Cloison mobile coulissant sur rail

1 WC supprimé attente planchrch.

Existant conservé — Existant à supprimer — A créer

ECA/ECR TAN Ø15/21 — ECA/ECR TAN Ø20/27 — ECA/ECR TAN Ø25/33

AN704 75m³/h — AN704 60m³/h — AN704 150m³/h — AN704 160m³/h — AN704 30m³/h — AN704 300m³/h

Ø125 - 75m³/h — Ø125 - 60m³/h — Ø125 - 120m³/h — Ø125 - 30m³/h — Ø125 - 105m³/h — Ø125 - 195m³/h — Ø125 - 150m³/h — Ø125 - 180m³/h — Ø125 - 270m³/h — Ø160 - 330m³/h — Ø200 - 330m³/h — Ø250 - 330m³/h — Ø250 - 450m³/h — Ø315 - 690m³/h — Ø315 - 990m³/h — Ø315 - 1050m³/h — Ø400 - 1500m³/h — Ø400 - 1950m³/h — Ø450 - 2250m³/h — Ø500 - 200m³/h — Ø500 - 290m³/h — Ø500 - 450m³/h

Rect. AE/AS 800x300 40cm sous dalle — Rect. VMC 300x150 25cm sous dalle — Circ. AS ø300 40cm sous dalle — Circ. AE ø390 40cm sous dalle — Rect. chauffage 150x100 15cm sous dalle

VMC Q.25 - 120m³/h AE 800x300 -> 2020m³/h AS 800x300 -> 2020m³/h AR 500x300 - 2020m³/h

Centrale d'air double flux Type: DPE débit: 2020m³/h Pe 2 kW batterie chaude électrique 6kw Tri 400V + neutre

Cloison à créer pour descente chauffage

Rideau d'air chaud type T 150 avec batterie électrique 6/12kW Tri 400V/1 45V 1669x468mm ht 306mm

Trappe de visite chauffage — Trappe trouvée existant — Prévoir encoffrement 0.20m x 0.30m — Dalle flottante — Plancher chauffant — Radiateur plinthe à créer — Radiateur plinthe à supprimer — Existant à supprimer — Existant conservé — Depuis sous sol ECA/ECR TAN Ø15/21 — ECA/ECR TAN Ø20/27 depuis sol sous-sol — Trappe fibrosse existant

PER Ø16/20 encastré dans dalle — PER Ø13/16 encastré dans dalle — Ø315 - 1050m³/h — Ø400 - 1950m³/h — Ø450 - 2250m³/h

calorifuge 25mm — calorifuge 19mm — 300m³/h — 500m³/h

Détail Local Technique CTA. S/Sol

Réservation plancher bas RDC — Réservation planchers hauts et bas RDC (rejet en terrasse)

CTA L: 1592 mm P: 1360 mm H: 2185 mm 316 kg — Local Technique CTA au Sous sol — Local ouvert sur la cour anglaise Hauteur mini du local: 2.00 m Prévoir socle pour CTA — Echelle de visite — Prise d'air avec kar pluie et

Réservations

NUMERO	NOM	SECTION	ARASE	OBS
1	RECT. AE/AS	800X300	40CM SOUS DALLE	–
2	RECT. VMC	300X150	25CM SOUS DALLE	–
3	RECT. AE/AS	800X300	40CM SOUS DALLE	–
4	RECT. VMC	300X150	25CM SOUS DALLE	–
5	RECT. CHAUFFAGE	150X100	15CM SOUS DALLE	–
6	CIR. AE	ø300	40CM SOUS DALLE	–
7	CIR. AS	ø300	40CM SOUS DALLE	–

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
Bureau BP2C- 70 Allée de Bercy - 75572 PARIS CEDEX 12
Tel:01 53 18 69 66 Fax: 01 83 18 95 29 -
etienne.ricaud@dgfip.finances.gouv.fr

Centre des finances publiques
VERSAILLES
Création d'un SIP
3ème Division- 7-11 rue de l'école des postes - 78000 Versailles

ATELIER GARCONNET ARCHITECTES
33 rue Eugène Bourdillon – 78540 VERNOUILLET
Tel 01 30 06 59 10 – Fax 01 30 06 59 11 – garconnet@architectes.org

ECONOMISTE
Etudes et Pilotage Bâtiment du Vexin
6 rue du Docteur Scheltzer
78700 CONFLANS-Ste-HONORINE
tel 01 34 90 18 85 fax 01 34 90 18 86

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
B.E.T. MASSON
18 rue Théodore Deck
75015 PARIS
tel 01 40 60 46 20 fax 01 40 60 75 84

Bureau d'Etudes Structure
B.E.T. NEGRU
27 rue des vignes
75016 PARIS
tel 01 45 25 29 99 fax 01 42 30 75 46

UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
Service Travaux
159 Avenue Jean LOLIVE
93695 PANTIN CEDEX
Tel 01 48 91 77 28 – Fax 01 48 91 77 27

Bureau d'étude fluide ENTREPRISE
ATC
154 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
Tel 01.43.44.80.20 – Fax 01.43.44.80.30

TITRE :

N° Affaire :

Ingénieur: Z.L.
Projeteur: L.D.

(1) accord pour poursuivre — Specialiste
(2) A reviser et ressoumettre. Accord pour poursuivre — Date
(3) A reviser et ressoumettre.avant de poursuivre
(4) Visa non requis

Echelle :	Date	No Plan:	Indice:
1/50	28.01.2011	100	A

PLOMBERIE SANITAIRE & VMC CHAUFFAGE - Lot N° 8

PLAN DES RESEAUX
NIVEAU RDC

INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	ORIGINE	VISA
A	04.03.2011	Mise à jour suivant réunion du 02/03/2011		
0	28.01.2011	Première Diffusion		