SITEF
Traitement et Ingénierie des fluides

6 Rue Henri François
77330 Ozoir La Ferrière

Tel : 01.75.83.40.28
Fax : 01.75.83.40.79
Mail : contact@sitef.fr
www.sitef.fr

LABORATOIRESERVICE
28/12/2023
☑ ☐

CONSTAT ANALYTIQUE CHAUFFAGE

SITE :	**CASERNE TREMBLIER TOULOUSE**
CLIENT FINAL :	**ASTERM**

P050497761

Date Prélèvement	Date d'Analyse	Date de Validation :	Type Réseau :	CHAUFFAGE
27/11/2023	19/12/2023	28/12/2023	Préleveur :	JP
			N° ECHANTILLON	180881686

PARAMETRES	METHODE DE DOSAGE	MIN	MAX		ROUTINE
pH	NF EN ISO 10523	S.O	S.O		8 . 96
Conductivité (µS/cm)	NF EN 27888	S.O	S.O		109
TH (°F)	CALCUL	0	5		1.7
TA (°F)	NF EN ISO 9963-1	0	30		<2
TAC (°F)	NF EN ISO 9963-1	10	40		3.35
Chlorures (mg/L)	NF ISO 15923-1	0	50		12.1
Fer dissous (mg /l)	NF EN ISO 11885	S.O	S.O		<0.05
Cuivre dissous (mg /l)	NF EN ISO 11885	0	0.5		<0.05
Aluminium dissous (mg/l)	NF EN ISO 11885	0	0.5		<0.05
Zinc dissous (mg/l)	NF EN ISO 11885	0	0.5		<0.05
Phosphates (mg/l)	NF ISO 15923-1	0	10		<0.02
MES (mg /l)	NF EN 872	0	50		<10
Molybdènes (mg/l)	NF EN ISO 11885	0	80		0.096

INFORMATIONS

Ce rapport ne concerne que l'(les) échantillon(s) soumis à l'analyse. Les analyses sont réalisées au regard de normes ou de seuils à la demande expresse du client. SITEF attire l'attention du client sur le fait que ladite norme peut avoir été abrogée ou n'est plus la norme de référence et que la règlementation applicable à ce jour concernant les analyses peut différer. Si une réglementation est applicable (Règlement, Loi, Décret, Arrêté, ...) alors que la 'réglementation' - indiquée en partie prélèvement - applicable à l'échantillon est personnalisée, les résultats des présentes analyses ne peuvent nullement être exploités par rapport à la règlementation en vigueur, ce dont le client a été averti et accepte pleinement. La température indiquée ne tient pas compte des incertitudes et écarts à la consigne liés à l'instrument de mesure utilisé. Les métaux réalisés après filtration sont les éléments dissous. Au même titre, la mention "Non détecté" ne tient pas compte de l'incertitude de mesure associée. Les résultats formulés avec le symbole "<" font référence à la limite de quantification de la méthode. Les résultats analytiques valident un constat physico-chimique à l'instant. Sans connaissances précises des organes, matériaux présents, fiches techniques de produits de traitements, historique des analyses, suivi de la corrosion par coupons témoins et historique des analyses SITEF ne saurait être tenu responsable de l'interprétation réalisée. Dans le cadre de cette analyse, aucune information précise n'a été fourni par le client permettant d'interpréter les résultats par rapport à des seuils.

Abréviations utilisées : SO =Sans Objet, NC = Non Concerné, NR =Non Renseigné