Gaine extraction à créer

Prévoir extracteur

150 m³/h

150 m³/h

CTA SF

Nouvelle GT à créer pour future distribution

C1

C1'

C2

C2'

Vide sur RDC

Vide sur RDC

Vide sur RDC

DN 32

DN 20

DN 15

DN 25

DN 65

DN 65

DN 125

DN 80

DN 40

DN 40

DN 65

DN 32

DN 65

DN 20

DN 15

110 BUREAU 2.75

111 LABO 3.09

112 LABO 3.09

113 BUREAU 2.77

109 BUREAU 2.77

108 LABO 3.08

107 LABO 3.09

106 BUREAU 3.09

105 BUREAU 3.09

104 LABO 3.09

103 BUREAU 2.67

ATTENTE

102 CAFETERIA 2.60

CIRCULATION 2.40

3.11

CIRCULATION 3.08

114 3.03

116 3.03

117 / 118 CONGELATEUR 3.03

119 3.03

CHAMBRE FROIDE

CHAMBRE FROIDE

CHAMBRE FROIDE

120 / 121 2.54

122 3.09

123 3.09

CABLEUR 2.48

SANITAIRE 2.48

SANITAIRE 2.48

SANITAIRE 2.48

CIRCULATION 2.77

BUREAU 2.40

ASC

ASC

132 LABO 3.02

131 LABO 3.03

BUREAU 2.73

BUREAU 2.71

BUREAU 2.72

128 LABO 3.02

127 LABO 3.02

BUREAU 2.71


BUREAU 2.71

124 LABO 3.04

SALLE DE REUNION 2.65

2164

DETAIL DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE



LEGENDE DETAIL

- Vanne d'isolement existante à conserver
- Vanne d'isolement à fournir et mettre en oeuvre
- Vanne de réglage auto-équilibrante existante à conserver
- Vanne de réglage auto-équilibrante à fournir et mettre en oeuvre
- Réseau existant à conserver
- Réseaux à fournir et mettre en oeuvre
- Flexible inox armé raccordement sur l'existant à fournir et mettre en oeuvre

LEGENDE RESEAUX

- RESEAU EAU GLACEE - ALLER /RETOUR
- RESEAU EAU CHAUDE - ALLER /RETOUR
- RESEAUX EXISTANTS CONSERVES

LEGENDE COULEUR DES TERMINAUX

- TERMINAUX A REMPLACER
- TERMINAUX EXISTANTS CONSERVES
- TERMINAUX A DETENTE DIRECTE EXISTANTS CONSERVES

LEGENDE TERMINAUX

- Ventilo-convecteur plafonnier
- Gainable
- Vent-convecteur au sol
- Cassette 4 voies
- Cassette double



Réfection des réseaux hydrauliques du bâtiment IGH

Maître d'ouvrage:

Centre National de la Recherche Scientifique
19/16, route de Mende
34293 MONTPELLIER CEDEX 5

Maître d'oeuvre :

BET SAI
21 Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES

INDICE	DATE	DESCRIPTION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	APPROUVE PAR
A	29/04/2026	Première diffusion	SM	AC	AC

Ech: 1/50

E2602002

Principe de distribution hydraulique 1ER ETAGE

CNRS-SAI-DCE-PLA-HYD-R+1-2003

indice A — 29/04/2026

BET FLUIDES S-A-I. ZI Plaine de Caumont,
3 rue Henri Becquerel,11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tel:04 68 40 18 73