Non visité

Gaine extraction cuisine réfectoire à créer

Prévoir deux télécommandes

Nouvelle GT à créer pour future distribution

Gaine Technique depuis SdR R+1

Vide sur RDC

CTA

CIRCULATION

CABLERIE INFORMATIQUE

SANITAIRE

STOCK-RES

LOCAL TECHNIQUE

STOCKAGE

PRELEVEMENT

LAVERIE

ASC

BUREAU


LABO

L2/L3 208-209

L3 206-207

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 150

## DETAIL DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE



### LEGENDE DETAIL

- Vanne d'isolement existante à conserver
- Vanne d'isolement à fournir et mettre en oeuvre
- Vanne de réglage auto-équilibrante existante à conserver
- Vanne de réglage auto-équilibrante à fournir et mettre en oeuvre
- Réseau existant à conserver
- Réseaux à fournir et mettre en oeuvre
- Flexible inox armé raccordement sur l'existant à fournir et mettre en oeuvre

### LEGENDE RESEAUX

- RESEAU EAU GLACEE - ALLER /RETOUR
- RESEAU EAU CHAUDE - ALLER /RETOUR
- RESEAUX EXISTANTS CONSERVES

### LEGENDE COULEUR DES TERMINAUX

- TERMINAUX A REMPLACER
- TERMINAUX EXISTANTS CONSERVES
- TERMINAUX A DETENTE DIRECTE EXISTANTS CONSERVES

### LEGENDE TERMINAUX

- Ventilo-convecteur plafonnier
- Gainable
- Vent-convecteur au sol
- Cassette 4 voies
- Cassette double



# Réfection des réseaux hydrauliques du bâtiment IGH

Maître d'ouvrage:

**Centre National de la Recherche Scientifique**
19/19, route de Mende
34293 MONTPELLIER CEDEX 5

Maître d'oeuvre :

**BET SAI**
Zi Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES

| INDICE | DATE | DESCRIPTION | DESSINE PAR | VERIFIE PAR | APPROUVE PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29/04/2026 | Première diffusion | SM | AC | AC |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ech: 1/50 | **Principe de distribution hydraulique 2EME ETAGE** | CNRS-SAI-DCE-PLA-HYD-R+2-2004 | |
| E2602002 | | indice A | 29/04/2026 |

BET FLUIDES S-A-I. ZI Plaine de Caumont,
3 rue Henri Becquerel,11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tel:04 68 40 18 73