G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12

F H G

BATIMENT EXISTANT
MUSEE DE LA MUSIQUE

ESCALIER N°2
Détail 2302-MAR

ASCENSEUR N°2
Détail 2303-MAR

hauteur maxi: 1.80m

LOCAL REFUGE
SPV-PBP
MPAS
FPP1-PPAM
hsfp 2.80

2UP
PF 1h

MEZZANINE

SMB-PBP
MHA-MPAS
FPP1-HLM-PPAM
hsfp vor.

Local
Courants
Forts

Local
Courant
Faibles

PF
1/2h

Zone
informatique
(DETL)

SPE
MPVM
FPP1-PPUM
hsfp 2.44

XXX
XXX
XXX

ACCES POMPIER
UNIQUEMENT

VOLEES D'ACCES POMPIER
UNIQUEMENT

VIDE SUR MEDIATHEQUE

BATIMENT EXISTANT
MUSEE
DE LA
MUSIQUE

Vers PH R+3
D/R Froid DN40
EU ø32/ø40 DN32
EU ø50 PVC

D/R Froid DN40
EU ø50 PVC

D/R Froid DN40
EU ø50 PVC

D/R Froid DN40
EU ø50 PVC

D/R Froid DN50
D/R Chaud DN40

U4 Carrier
42QW/008D

U3 Carrier
42QW/008D

U2 Carrier
42QW/008D

U1 Carrier
42QW/008D

BATIMENT EXISTANT-SALLE DES CONCERTS

LEGENDE Clim	
	Alimentation EG D/R
	Alimentation EC D/R
	Réseaux Condensat

Cité de la musique
Rénovation de la CTA de la Médiathèque – Travaux de climatisation / chauffage des locaux Médiathèque

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Maître d'ouvrage
Cité de la musique
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Tel : 01 44 84 45 00 Fax : 01 44 84 47 88

Bureau d'étude
NT INGÉNIERIE
86, Avenue de la république
75011 Paris
Tel : 01 89 16 87 90

ECHELLE: 1/50 FORMAT:A0+

Climatisation/chauffage de la Médiathèque
par système 4 Tubes
Plan Niveau R+4

Indice	Date	Libellé	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par
B,P,E					
E					
D					
C					
B					
A					
0	09/09/2026	Première Diffusion			

Emetteur	Typo	Phase	Domaine	Localisation	Type Doc	Numéro	Indice
0	1	DCE	BAT	R4	PLN	002	0

Fichier:Plan_Media_R4.dwg 09/09/26