GEOMETRES-EXPERTS
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Commune de
CALVI

P.C.O de Corse
Camp Raffalli

Zone HCCA

Plan des réseaux secs
Echelle : 1/200

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		
B		
C		
D		
E		
F		

CABINET SIBELLA
Géomètres-Experts Associés
P. SIBELLA - G. BERWANGER - C. DEBOOS
Tél : 04 95 34 80 80
Mail : contact@cabinetsibella.com

Bureau de Bastia
Les terrasses du Fango - Bâtiment C
Rue Père André Marie - 20200 Bastia

Bureau d'Ajaccio
Résidence Logina - Bâtiment F
Boulevard de Fogata - 20220 l'Ile-Rousse

Bureau de Porto-vecchio
Immeuble Campo Stellato
Les quatre Chemins - 20137 Porto-Vecchio

Dressé le:28/07/2023 *Réf:14106/1*

NOTA:

PLANIMETRIE rattachée au système RGF93 projection CC42.
ALTIMETRIE rattachée au système NGF – I.G.N.78.
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts Tél:04.95.34.80.80 CB:KL Réf:14106/1

- Réseau indéfini de classe A
- Réseau indéfini de classe C
- Réseau basse tension de classe A
- Réseau basse tension de classe B
- Réseau basse tension de classe C
- Réseau télécom de classe A
- Réseau télécom de classe C
- Réseau d'éclairage de classe A
- Emprise détection

Couleur réseau : Profondeur estimée en mètre de la génératrice supérieure du réseau

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

Règle graduée Echelle 1/200

0m 2m 10m 20m

Domaine de tension et fréquence du réseau BT et HTA :
– BT : 230V entre phase et neutre pour une fréquence de 50 Hz
– HTA : Tension comprise entre 15000V et 18000V pour une fréquence de 50 Hz

Appareil Géoréférencement	
Désignation	*Numéro de Série*
Détecteur	*B437686/B434915*
Géoradar	*010-19-000005*

