CENTRE HOSPITALIER

ORIOL BENOIT

Urgences
Parking
PHARMACIE
LT3
LT
S 2001
LT
ACCES
Atelier Bio Med
Services Techniques Atelier
LT
LT2
Dalle
ASC-IT154 machinerie haute
ASC-IT155 machinerie haute
ASC-IT159 machinerie haute
ASC-IT156 machinerie haute
ASC-IT157 machinerie haute
ASC-IT158 machinerie haute
LT1 Chaufferie
ASC-IT160 machinerie haute
ACCES
ACCES
ACCES
Ventilation
Ventilation
Ventilation
Escalier de ACCES
Accès ambulances
4 TPC 160 + 1 TPC 110
R
Caniveau ciment
MURFUSIBLE A CREER
RAYON 3M
4 PARKINGS
PEHD DOUBLE PAROI
STATIONNEMENT
1E
Jardin
Jardin
Amicale Notre - Dame
RAYON 15 M
Porte type PYROLUS 60
1 battant - 42 dB - EI 60
Issues de secours
Barre antipanique + ferme porte automatique
Dimension (la x H) : 900 x 2100 mm
Porte type PYROLUS 60
1 battant - EI60
Issues de secours
Barre antipanique + ferme porte automatique
Dimension (la x H) : 900 x 2100 mm
EVENT A AU MOINS 4 M AU DESSUS DE L'AIRE DE LIVRAISON
ET A UNE DISTANCE HORIZONTALE MINI DE 3M D'UNE CHEMINEE, PORTE OU FENETRE HABITEE
1 TPC 63
Abri 2 roues
LIAISON CABLE ACIER
ENFIC 1 M²
MURET HAUTEUR 1M
Porte type PYROLUS 60
2 battants - EI60 + Ferme porte automatique
Dimension (la x H) : 2,13 x 2,2 m
CUVE DE STOCKAGE FIOUL
DOUBLE PAROIS - 10 000 L
Vrac O2
Vide + Air
Réserve O2
0E
Escalier de secours
SDM
LT4
Caniveau ciment
cuve fuel 5000L
Dalle
15.92
RÉSEAUX EXISTANTS SUR BENOIT ORIOL
REMONTEE DES CABLES DE LIAISON A LA
NOUVELLE CUVE DE STOCKAGE FIOUL
CREATION POUR ALIMENTATION

LEGENDE

	RESEAU FIOUL EXISTANT
	RESEAU ECL EXISTANT
	RESEAU EP EXISTANT
	RESEAU GAZ EXISTANT
	RESEAU CHAUFFAGE EXISTANT
	RESEAU EU EXISTANT
	RESEAU BT EXISTANT
	RESEAU HTA EXISTANT
	RESEAU FIOUL EXISTANT
	RESEAU AEP EXISTANT
	RESEAU HTA EXISTANT
	RESEAU FIOUL EXISTANT
	RESEAU FLUIDES MEDICAUX EXISTANT
	NOUVEAU RESEAU BT
	NOUVEAU RESEAU FIOUL
R	REGARD DE DISTRIBUTION
	CHEMIN DE CABLES
	BANC DE CHARGE RESISTIF
	COFFRET DIVISIONNAIRE ELECTRIQUE
	ETANCHE LED
	INTERRUPTEUR ETANCHE SA AVEC VOYANT
	PRISE DE COURANT 10/16 A ETANCHE

HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND
Remplacement groupe électrogène MCO.



Maître d'ouvrage :
HOPITAL DE SAINT CHAMOND 54 rue Victor Hugo 42400 SAINT CHAMOND Standard : Madame BONNO 04 77 31 24 00

Maître d'Oeuvre - BET Fluides :
GBA CHERPIOZ
Cédex Saint-Priest
CS 70034
69 673 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
T 04 77 43 44 00

GBA Energies

Economiste :	**BET Structure :**
BET Acoustique :	**BIM Management :**
BET VRD :	**Paysagiste :**

PLAN DE CHEMINEMENT RESEAU

Phase DCE	**Réception plan archi :** **Date de rendu :** 15/09/2026	**Numéro d'Affaire :** 2517	**Plan :** N° VRD1

Echelle 1:100

Emetteur GBA Energies

INDICE	MODIFICATIONS	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	DATE
A	CREATION	MORENO D	MORENO D	05/08/2026
B				
C				
D				
E				
F				