CODE DES COULEURS FILERIE

FONCTION	COULEUR
Phase 1	NOIRE
Phase 2	BRUN
Phase 3	ROUGE
Neutre	BLEU
Terre	JAUNE/VERT
Télécommande 220 VAC	NOIRE
Commun téléc. 220 VAC	NOIRE
Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU
Commun 0 VAC	BLEU
Circuit 48 CC	VIOLET
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 24 VCC	ROUGE
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 12 VCC	IVOIRE
Commun 0 VCC	BLANC
TENSION EXTERIEUR	ORANGE
GTE	GRIS

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU

TYPE TABLEAU	PRISMA G
INDICE DE PROTECTION	IP30
COULEUR TOLERIE	RAL 9001
PORTE	PLEINE ET TRANSPARENTE
FIXATION	MUR
EMPLACEMENT DISPONIBLE	30%
CABLE ARRIVEE	HAUT
CABLE DEPART	HAUT
GAINE A CABLES	OUI
SERRURE	405E
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR : 1860 mm LARGEUR : 900 mm PROFONDEUR : 300 mm

H DEPART OU ARRIVEE HAUT

B DEPART OU ARRIVEE BAS

Nota :

Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements, il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	–
ICC Ik1	–
ICC Ik3	–

Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur

Logo tableautier

Tracé d'étude du 04/09/2026 08:55:14

ASSEMBLÉE NATIONALE

Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine

126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17

Rénovation du rez-de-chaussée de l'aile Est du PB

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (EX 0-0032-OND)

Depuis TPHQ HE0-0496-OND Départ Q01

Date	Echelle	Fichier	Des	VT	VP
04/09/2026		3462-25-21-ELE0003-AA.dwg	LV	AAH	OC

Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan					
			NUM. OP.	CLA.	TYP.	EMET.	NUMERO	IND.
DCE	PBO / HE	0-	3462	25	21	ELE	0003	AA

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.

FOLIO	DESIGNATION
1	PAGE DE GARDE
2	SOMMAIRE
3	SCHEMA MULTIFILAIRE
4	SCHEMA MULTIFILAIRE
5	SCHEMA MULTIFILAIRE
6	SCHEMA MULTIFILAIRE
7	SCHEMA MULTIFILAIRE
8	SCHEMA MULTIFILAIRE
9	SCHEMA MULTIFILAIRE
10	SCHEMA MULTIFILAIRE
11	SCHEMA MULTIFILAIRE
12	SCHEMA MULTIFILAIRE
13	BORNIERS XOB-XOC
14	BORNIER XO
15	BORNIER XOC (REPORTS GTE)
16	FACADE SANS PORTES & SANS PLASTRONS
17	FACADE SANS PORTES & AVEC PLASTRONS
18	FACADE AVEC PORTES
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

FOLIO	DESIGNATION
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA


10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC


ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SOMMAIRE


FOLIO 02


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Ph1 4-01
Ph2 4-01
Ph3 4-01
N 4-01
Ph1 4-01
Ph2 4-01
Ph3 4-01
N 4-01
XOC
7
3-07
SD
QAUX1
3-05
6-02
SD
Q.AUX2
01 02 03 04
05 06 07 08
Présence
Tension
TRILED
Présence
Tension
TRILED
PE 4-01


| | | |


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
3-14 Ph1
3-14 Ph2
3-14 Ph3
3-14 N
3-14 Ph1
3-14 Ph2
3-14 Ph3
3-14 N
TA10D4S1004TPE
SI
SII
F1 V0
Q1 Q1
TPCDTO08
F11F12F13
AUXILIARE NO/NF
F21F22F24
Ph1 6-01
Ph2 6-01
Ph3 6-01
N 6-01
3-14
PE XO
PE

| | | |


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4-14 Ph1
4-14 Ph2
4-14 Ph3
4-14 N
Ph1 6-01
Ph2 6-01
Ph3 6-01
N 6-01
4-06
4-06
MX IG
C1
C2
XFC
3-07
5-09
OF
10
F1 V0
TPCDI008
ASSERVISSEMENT PAR MODULE FONCTIONNEL TRANSFERT PACT AFIN D'INTERDIRE LA REMISE EN SERVICE AUTOMATIQUE DE L'INVERSEUR
09 10 11 12
Présence Tension TRILED
QPC
NPC
L1PC
4-14 PE
13
09
XOB
01
02
PE

| | | |



LIBELLE DU CIRCUIT				Q01 SUPERVISEUR TGBT NR				Q02 API TGBT N/R AUTOMATE AUXILIAIRE NORD				Q03 AUXILIAIRES TGT 2 COLONNE A1				Q04 REGULATION 01-0106-CLI HEA-173A				Q05 AUXILIAIRES TGT 2 B1 COLONNE A2				Q06 REGULATION 01-0057-CLI HEA-173A				-			
CABLE	REPERE			66718				66925				66719				13-1966				66989				13-1967				-			
	LONGUEUR			-				-				-				-				-				-				-			
	SECTION			4G2.5				4G2.5				3G2.5				3G2.5				4G2.5				3G2.5				-			
	TYPE			1000RHC1				1000RHC1				1000RHC1				U1000R2V				1000RHC1				U1000R2V				-			
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL	TYPE	COURBE			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			-	-		
	CALIBRE				16A				16A				16A				16A				16A				16A				-			
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN			30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				-			
	REGLAGE Magnétique / Thermique				.	.			.	.			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA


10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 06



LIBELLE DU CIRCUIT				Q07 COFFRET HE0-0249-GTE HE0-182D				Q08 COFFRET 48V NUMERO 1				Q09 COFFRET 48V NUMERO 2				Q10 REGULATION 01-0011-CLI HEA-134B				Q11 REGULATION 01-0159-CLI HEA-155A				Q12 REGULATION 01-0116-CLI HEA-175A				-			
CABLE	REPERE			14-0391				66724				66725				13-1969				6048143				13-1970				-			
CABLE	LONGUEUR			-				-				-				-				-				-				-			
CABLE	SECTION			3G2.5				4G2.5				4G2.5				3G2.5				3G2.5				3G2.5				-			
CABLE	TYPE			U1000R2V				1000RHC1				1000RHC1				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				-			
PUISSANCE (KVA)	PH1	PH2	PH3	.				.				.				-				-				-				-			
INTENSITE (A)	PH1	PH2	PH3	.				.				.				-				-				-				-			
APPAREIL	TYPE	COURBE		iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			iC60N	C			-	-		
APPAREIL	CALIBRE			16A				16A				16A				16A				16A				16A				-			
APPAREIL	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				30mA SI				-			
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique			.	.			.	.			.	.			-	-			-	-			-	-			-	-		

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA


10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 07



LIBELLE DU CIRCUIT				Q13 AUXILIAIRES HT N/R CPT-4	Q14 AUXILIAIRE HT N/R CAR 4	Q15 REGULATION 01-0037-CLI HEA-173A	Q16 RESISTANCE HT CAR 4	Q17 COFFRET PASA -	Q18 COFFRET Hypervision HE0-0623-GTE HEA-173A	- - - -
CABLE	REPERE			66732	66723	19-0115	66731	66721	14-0862	-
	LONGUEUR			-	-	30	-	-	-	-
	SECTION			3G2.5	3G2.5	3G2.5	4G2.5	4G2.5	3G2.5	-
	TYPE			1000RHC1	1000RHC1	U1000R2V	1000RHC1	1000RHC1	U1000R2V	-
PUISSANCE (KVA)	*PH1*	*PH2*	*PH3*	. . . .	. . . .	- - - -	. . . .	. . . .	- - - -	- - - -
INTENSITE (A)	*PH1*	*PH2*	*PH3*	. . . .	. . . .	- - - -	. . . .	. . . .	- - - -	- - - -
APPAREIL	TYPE	COURBE		iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	- -
	CALIBRE			16A	16A	16A	16A	16A	16A	-
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	-
	REGLAGE Magnétique / Thermique			. .	. .	- -	. .	. .	- -	- -

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA

10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 08


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
JDB
8-14 Ph1
8-14 Ph2
8-14 Ph3
8-14 N
Ph1 10-01
Ph2 10-01
Ph3 10-01
N 10-01
SD
N119 L119
N220 L220
N321 L321
N122 L122
N223 L223
N324 L324
8-14 PE
X0 37 38
X0 39 40
X0 41 42
X0 43 44
X0 45 46
X0 47 48
PE

| | | |



LIBELLE DU CIRCUIT				Q25 PROTECTION TR25	TR25 - -	Q26 VENTOUSE COMPTOIR DU NUMERIQUE BI0-086A	Q27 RESERVE EQUIPEE -	Q28 RESERVE EQUIPEE -	Q29 RESERVE EQUIPEE -
CABLE	REPERE			-	-	22-2281	-	-	-
	LONGUEUR			-	-	80m	-	-	-
	SECTION			-	-	3G2.5	-	-	-
	TYPE			-	-	U1000R2V	-	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1	PH2	PH3	-	-	. . . .	- - - -	- - - -	- - - -
INTENSITE (A)	PH1	PH2	PH3	-	-	. . . .	- - - -	- - - -	- - - -
APPAREIL	TYPE	COURBE		iC60N	PHOENIX CONT.	CH60-DC	iC60N C	iC60N C	iC60N C
	CALIBRE			4A	2868680	2A	16A	16A	16A
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		-	-	-	30mA SI	30mA SI	30mA SI
	REGLAGE Magnétique / Thermique			-	-	. .	- -	- -	- -

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA


10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 10



LIBELLE DU CIRCUIT					-				-				-				-				-				-				-			
CABLE	REPERE				-				-				-				-				-				-				-			
	LONGUEUR				-				-				-				-				-				-				-			
	SECTION				-				-				-				-				-				-				-			
	TYPE				-				-				-				-				-				-				-			
PUISSANCE (KVA)	*PH1*	*PH2*	*PH3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTENSITE (A)	*PH1*	*PH2*	*PH3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL	TYPE	COURBE		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-			
	CALIBRE			-				-				-				-				-				-				-				
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		-				-				-				-				-				-				-				
	REGLAGE Magnétique / Thermique			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-			

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA

10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 11

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
MULTICLIP M1 SUR JDB2	11-14 Ph1		Ph1										Ph1	13-01
	11-14 Ph2		Ph2										Ph2	13-01
	11-14 Ph3		Ph3										Ph3	13-01
	11-14 N		N										N	13-01

RESERVE
MULTICLIP
DISPONIBLE
M2

11-14 PE — PE

LIBELLE DU CIRCUIT	- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -	
CABLE REPERE	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE LONGUEUR	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE SECTION	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE TYPE	-		-		-		-		-		-		-	
PUISSANCE (KVA) PH1	-		-		-		-		-		-		-	
PUISSANCE (KVA) PH2	-		-		-		-		-		-		-	
PUISSANCE (KVA) PH3	-		-		-		-		-		-		-	
INTENSITE (A) PH1	-		-		-		-		-		-		-	
INTENSITE (A) PH2	-		-		-		-		-		-		-	
INTENSITE (A) PH3	-		-		-		-		-		-		-	
APPAREIL TYPE / COURBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL CALIBRE	-		-		-		-		-		-		-	
APPAREIL DIFFERENTIEL type / Δ IN	-		-		-		-		-		-		-	
APPAREIL REGLAGE Magnétique / Thermique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA


10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE


FOLIO 12


A renseigner
selon
exécution




SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0003	Ind: AA	10/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa:	technique: AAH projet: OC	ARMOIRE HE0-1850-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) BORNIERS XOB/XOC	FOLIO 13

A renseigner
selon
exécution





SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0003	Ind: AA	10/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE HE0-1850-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) BORNIER XO	FOLIO 14



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA

10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
BORNIER XOC (REPORTS GTE)

FOLIO 15

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA

10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
FACADE SANS PORTES & SANS PLASTRONS

FOLIO 16

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0003	AA

10/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE HE0-1850-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
FACADE SANS PORTE & AVEC PLASTRONS

FOLIO 17

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION









Les plastrons ont tous un détrompeur


La conception du jeu de barres inclus la mesure par thermographie infrarouge (IP2X)

Le(s) jeu(x) de barre(s) ou répartiteur est de forme 4





Repérage des borniers



SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0003	Ind: AA	10/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE HE0-1850-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) FACADE AVEC PORTES	FOLIO 18