CODE DES COULEURS FILERIE

FONCTION	COULEUR
Phase 1	NOIRE
Phase 2	BRUN
Phase 3	ROUGE
Neutre	BLEU
Terre	JAUNE/VERT
Télécommande 220 VAC	NOIRE
Commun téléc. 220 VAC	NOIRE
Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU
Commun 0 VAC	BLEU
Circuit 48 CC	VIOLET
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 24 VCC	ROUGE
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 12 VCC	IVOIRE
Commun 0 VCC	BLANC
TENSION EXTERIEUR	ORANGE
GTE	GRIS

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU

TYPE TABLEAU	PRISMA G
INDICE DE PROTECTION	IP30
COULEUR TOLERIE	RAL 9001
PORTE	PLEINE ET TRANSPARENTE
FIXATION	MUR
EMPLACEMENT DISPONIBLE	30%
CABLE ARRIVEE	HAUT
CABLE DEPART	HAUT
GAINE A CABLES	OUI
SERRURE	405E
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR : 1860 mm LARGEUR : 900 mm PROFONDEUR : 300 mm

H DEPART OU ARRIVEE HAUT

B DEPART OU ARRIVEE BAS

Nota :

Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements, il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	–
ICC Ik1	–
ICC Ik3	–

Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur

Logo tableautier

Tracé d'étude du 11/09/2026 09:10:13

ASSEMBLÉE NATIONALE

Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine

126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17

Rénovation du rez-de-chaussée de l'aile Est du PB

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (AEA-043E) Naissance de Galilée

Depuis TPHQ HE0-0496-OND Départ Q10

Date	Echelle	Fichier	Des	VT	VP
11/09/2026		3462-25-21-ELE0004-AA.dwg	LV	AAH	OC

Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan					
			NUM. OP.	CLA.	TYP.	EMET.	NUMERO	IND.
DCE	PBO / AE	A-	3462	25	21	ELE	0004	AA

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.

FOLIO	DESIGNATION
1	PAGE DE GARDE
2	SOMMAIRE
3	SCHEMA MULTIFILAIRE
4	SCHEMA MULTIFILAIRE
5	SCHEMA MULTIFILAIRE
6	SCHEMA MULTIFILAIRE
7	SCHEMA MULTIFILAIRE
8	SCHEMA MULTIFILAIRE
9	SCHEMA MULTIFILAIRE
10	SCHEMA MULTIFILAIRE
11	SCHEMA MULTIFILAIRE
12	SCHEMA MULTIFILAIRE
13	BORNIERS XOB-XOC
14	BORNIER XO
15	BORNIER XOC (REPORTS GTE)
16	FACADE SANS PORTES & SANS PLASTRONS
17	FACADE SANS PORTES & AVEC PLASTRONS
18	FACADE AVEC PORTES
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

FOLIO	DESIGNATION
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA


11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SOMMAIRE

FOLIO 02



LIBELLE DU CIRCUIT		DEPUIS TPHQ HE0-0496-OND DEPART Q10	Depuis AEA-0429-FL Départ Q1-14 -	QAUX1 PT AEA-1564-OND NORMAL	QAUX2 PT AEA-0429-FL REMPLACEMENT	- - - -	- - - -	- - - -
CABLE	REPERE	27-XXXX	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	U1000R2V	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 / PH2 / PH3	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
INTENSITE (A)	PH1 / PH2 / PH3	40A / - / - / -	32A / - / - / -	0.1A / - / - / -	- / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
APPAREIL	TYPE / COURBE	NSX100F / MicroLogic 2.2	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	- / -	- / -	- / -
APPAREIL	CALIBRE	100A	32A	1A	1A	-	-	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 — Echelle: SANS
Phase: DCE — Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO
03

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14




		01	02–03	04–05	06	07–08	09–10	11–12	13	14
LIBELLE DU CIRCUIT		- -	SI INTERRUPTEUR NORMAL	- - - -	- -	SII INTERRUPTEUR REMPLACEMENT	- - - -	- - - -	- -	- -
CABLE	REPERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 PH2 PH3	-	- - - -	- - - -	-	- - - -	- - - -	- - - -	-	-
INTENSITE (A)	PH1 PH2 PH3	-	- - -	- - - -	-	- - -	- - - -	- - - -	-	-
APPAREIL	TYPE / COURBE	-	TA10D4S1004TPE -	- -	-	TA10D4S1004TPE -	- -	- -	-	-
APPAREIL	CALIBRE	-	100A	-	-	100A	-	-	-	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	-	- -	- -	-	- -	- -	- -	-	-

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0004	Ind: AA	11/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa: technique: AAH projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 04

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14



		01	02-03	04	05	06-07	08	09-10	11-12	13-14
LIBELLE DU CIRCUIT		- -	ASSERVISSEMENT INVERSEUR SUR AU	- -	MX IG	QAUX3 AUX (MX+PT) EXPLOITATION	- -	- - - -	QPC PC MAINTENANCE	- - - -
CABLE	REPERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 / PH2 / PH3	-	- / - / - / -	-	-	- / - / - / -	-	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
INTENSITE (A)	PH1 / PH2 / PH3	-	nul / - / - / -	-	-	0.1A / - / - / -	-	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
APPAREIL	TYPE / COURBE	-	iC60N / C	-	-	iC60N / C	-	- / -	iC60N / C	- / -
APPAREIL	CALIBRE	-	1A	-	230V	1A	-	-	6A	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	-	-	-	-	-	-	-	30mA Si	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	-	- / -	-	-	- / -	-	- / -	- / -	- / -
									-	

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 — Echelle: SANS
Phase: DCE — Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH — projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 05



		Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06		
LIBELLE DU CIRCUIT		Q01 AEB-0306-CLI REGULATION AEB-043A	Q02 RESERVE EQUIPEE -	Q03 RESERVE EQUIPEE -	Q04 RESERVE EQUIPEE -	Q05 RESERVE EQUIPEE -	Q06 RESERVE EQUIPEE -	- -	- -
CABLE	REPERE	27-XXXX	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 PH2 PH3	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	-	-
INTENSITE (A)	PH1 PH2 PH3	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	-	-
APPAREIL	TYPE / COURBE	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	-	-
APPAREIL	CALIBRE	16A	16A	16A	16A	16A	16A	-	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	-	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .	-	-

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA


11/09/2026 — Echelle: SANS
Phase: DCE — Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH — projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 06

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14




LIBELLE DU CIRCUIT		Q07 RESERVE EQUIPEE -	Q08 RESERVE EQUIPEE -	Q09 RESERVE EQUIPEE -	Q10 RESERVE EQUIPEE -	Q11 RESERVE EQUIPEE -	Q12 RESERVE EQUIPEE -	- -	- -
CABLE	REPERE	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 PH2 PH3	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	-	-
INTENSITE (A)	PH1 PH2 PH3	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	-	-
APPAREIL	TYPE COURBE	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	-	-
APPAREIL	CALIBRE	16A	16A	16A	16A	16A	16A	-	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	-	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	. .	. .	. .	. .	. .	. .	-	-

ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 Echelle: SANS
Phase: DCE Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21
Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND
Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE



LIBELLE DU CIRCUIT					Q13 RESERVE EQUIPEE -	Q14 RESERVE EQUIPEE -	Q15 RESERVE EQUIPEE -	Q16 RESERVE EQUIPEE -	Q17 RESERVE EQUIPEE -	Q18 RESERVE EQUIPEE -	- -	- -
CABLE	REPERE				-	-	-	-	-	-	-	-
	LONGUEUR				-	-	-	-	-	-	-	-
	SECTION				-	-	-	-	-	-	-	-
	TYPE				U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	-	-
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	-	-
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	-	-
APPAREIL	TYPE	COURBE			iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	iC60N C	-	-
	CALIBRE				16A	16A	16A	16A	16A	16A	-	-
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN			30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	-	-
	REGLAGE Magnétique / Thermique				. .	. .	. .	. .	. .	. .	-	-

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 08

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14



		Q19 / 01–02	Q20 / 03–04	Q21 / 05–06	Q22 / 07–08	Q23 / 09–10	Q24 / 11–12	13	14
LIBELLE DU CIRCUIT		Q19 RESERVE EQUIPEE -	Q20 RESERVE EQUIPEE -	Q21 RESERVE EQUIPEE -	Q22 RESERVE EQUIPEE -	Q23 RESERVE EQUIPEE -	Q24 RESERVE EQUIPEE -	- -	- -
CABLE	REPERE	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	SECTION	-	-	-	-	-	-	-	-
CABLE	TYPE	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	-	-
PUISSANCE (KVA)	PH1 / PH2 / PH3	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	-	-
INTENSITE (A)	PH1 / PH2 / PH3	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	. / . / . / .	-	-
APPAREIL	TYPE / COURBE	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	iC60N / C	-	-
APPAREIL	CALIBRE	16A	16A	16A	16A	16A	16A	-	-
APPAREIL	DIFFERENTIEL type / Δ IN	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	30mA SI	-	-
APPAREIL	REGLAGE Magnétique / Thermique	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .	-	-

SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 — Echelle: SANS
Phase: DCE — Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
JDB	9-14 Ph1		Ph1										Ph1	11-01
	9-14 Ph2		Ph2										Ph2	11-01
	9-14 Ph3		Ph3										Ph3	11-01
	9-14 N		N										N	11-01

PLASTRON LIBRE

9-14 PE — PE

LIBELLE DU CIRCUIT	- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- -	- -
CABLE REPERE	-		-		-		-		-		-		-	-
CABLE LONGUEUR	-		-		-		-		-		-		-	-
CABLE SECTION	-		-		-		-		-		-		-	-
CABLE TYPE	-		-		-		-		-		-		-	-
PUISSANCE (KVA) PH1 PH2 PH3	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	-
INTENSITE (A) PH1 PH2 PH3	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	-
APPAREIL TYPE / COURBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL CALIBRE	-		-		-		-		-		-		-	-
APPAREIL DIFFERENTIEL type / Δ IN	-		-		-		-		-		-		-	-
APPAREIL REGLAGE Magnétique / Thermique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO 10

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14



LIBELLE DU CIRCUIT	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
CABLE REPERE	-	-	-	-	-	-	-
CABLE LONGUEUR	-	-	-	-	-	-	-
CABLE SECTION	-	-	-	-	-	-	-
CABLE TYPE	-	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE (KVA) PH1 PH2 PH3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
INTENSITE (A) PH1 PH2 PH3	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
APPAREIL TYPE / COURBE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
APPAREIL CALIBRE	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL DIFFERENTIEL type / Δ IN	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL REGLAGE Magnétique / Thermique	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

ASSEMBLÉE NATIONALE — SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE, 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP, Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0004	Ind: AA	11/09/2026 Echelle: SANS Phase: DCE Dessiné par: LV Fichier : 3462-25-21	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE AEA-1564-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) SCHEMA MULTIFILAIRE	FOLIO 11

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
MULTICLIP M1 SUR JDB2	11-14 Ph1		Ph1										Ph1	13-01
	11-14 Ph2		Ph2										Ph2	13-01
	11-14 Ph3		Ph3										Ph3	13-01
	11-14 N		N										N	13-01

RESERVE
MULTICLIP
DISPONIBLE
M2

11-14 PE — PE

LIBELLE DU CIRCUIT	- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -	
CABLE REPERE	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE LONGUEUR	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE SECTION	-		-		-		-		-		-		-	
CABLE TYPE	-		-		-		-		-		-		-	
PUISSANCE (KVA) PH1 PH2 PH3	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -
INTENSITE (A) PH1 PH2 PH3	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -	-	- - -
APPAREIL TYPE / COURBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPAREIL CALIBRE	-		-		-		-		-		-		-	
APPAREIL DIFFERENTIEL type / Δ IN	-		-		-		-		-		-		-	
APPAREIL REGLAGE Magnétique / Thermique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
SCHEMA MULTIFILAIRE


FOLIO 12


A renseigner
selon
exécution




SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0004	Ind: AA	11/09/2026	Echelle: SANS	Visa: technique: AAH	ARMOIRE AEA-1564-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) BORNIERS XOB/XOC	FOLIO 13
							Phase: DCE	Dessiné par: LV	projet: OC		
							Fichier : 3462-25-21				

A renseigner
selon
exécution





SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0004	Ind: AA	11/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE AEA-1564-OND Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND) BORNIER XO	FOLIO 14



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
BORNIER XOC (REPORTS GTE)

FOLIO 15

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
FACADE SANS PORTES & SANS PLASTRONS

FOLIO 16

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3410	25	21	ELE	0004	AA

11/09/2026 | Echelle: SANS
Phase: DCE | Dessiné par: LV
Fichier : 3462-25-21


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
FACADE SANS PORTE & AVEC PLASTRONS

FOLIO 17

ARRIVEE CÂBLE ALIM & DISTRIBUTION









Les plastrons ont tous un détrompeur


La conception du jeu de barres inclus la mesure par thermographie infrarouge (IP2X)

Le(s) jeu(x) de barre(s) ou répartiteur est de forme 4





Repérage des borniers



SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération: 3410	Classe: 25	Type: 21	Emetteur: ELE	Numéro : 0004	Ind: AA	11/09/2026 Phase: DCE Fichier : 3462-25-21	Echelle: SANS Dessiné par: LV	Visa: technique: AAH projet: OC

ARMOIRE AEA-1564-OND

Distribution ondulé de zone (Ex 0-0032-OND)
FACADE AVEC PORTES

FOLIO 18