TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
	ZDM 01	RDC	ADMIN	SAS Entrée	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 02	RDC	ADMIN	IS Escalier Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 03	RDC	ADMIN	IS Escakier Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 04	R+1	ADMIN	Circulation Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 05		R+1	ADMIN	Circulation Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 06		R+1	ADMIN	Chambres Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 07	R+1	ADMIN	Circulation Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 08		R+1	ADMIN	Circulation Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 09	R+2	ADMIN	Circulation Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 10		R+2	ADMIN	Circulation Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 11		R+2	ADMIN	Chambres Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 12	R+2	ADMIN	Autocom	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 13		R+2	ADMIN	Autocom, SSI Av.	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 14	R+2	ADMIN	Circulation Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 15		R+2	ADMIN	Chambres Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 16		R+2	ADMIN	Circulation Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 17	R+3	ADMIN	Circulation Nord-Ouest	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 18	R+3	ADMIN	Circulation Sud-Est	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 19		R+3	ADMIN	Archives	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 20		R+3	ADMIN	Restaurant	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 21		R+3	ADMIN	Locaux techniques cuisine admin	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 22	R+4	ADMIN	Circulation	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 23		R+4	ADMIN	Local technique, bureau	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 24	R+5	ADMIN	Locaux techniques ventilation, machinerie	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
ZDA 25		R+5	ADMIN	Locaux techniques ventilation, machinerie	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA ADM**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
	ZDM 26	RDC	VISIT. 1	Bâtiment Visiteurs 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V1**	**Oui**	**Oui**	SO
ZDA 27		RDC	VISIT. 1	Visiteurs 1: Salle d'attente	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V1**	**Oui**	**Oui**	SO
ZDA 28		RDC	VISIT. 1	Visiteurs 1: Locaux	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V1**	**Oui**	**Oui**	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
	ZDM 29	RDC	VISIT. 2	Bâtiment Visiteurs 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V2**	**Oui**	**Oui**	SO
ZDA 30		RDC	VISIT. 2	Visiteurs 2: Salle d'attente	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V2**	**Oui**	**Oui**	SO
ZDA 31		RDC	VISIT. 2	Visiteurs 2: Locaux	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA V2**	**Oui**	**Oui**	SO
	ZDM 100	RDC	ATELIERS	Bureau gradé, Contrôle quai de déchargement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 101		RDC	ATELIERS	Canton 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 102		RDC	ATELIERS	Canton 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 103		RDC	ATELIERS	Canton 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 104		RDC	ATELIERS	Canton 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 105		RDC	ATELIERS	Canton 5	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 106		RDC	ATELIERS	Canton 6	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 107		RDC	ATELIERS	Canton 7	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 108		RDC	ATELIERS	Canton 8	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 109		RDC	ATELIERS	Canton 9	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 110		RDC	ATELIERS	Canton 10	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 111		RDC	ATELIERS	Zone stockage linge neuf	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 112		RDC	ATELIERS	Chaufferie	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 113	RDC	ATELIERS	Chaufferie	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 114		RDC	ATELIERS	Zone stockage cantine	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 115	RDC	ATELIERS	Chef magasinier stockage cantine	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 116		RDC	ATELIERS	Transfo., TGBT, Poubelles	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 117	R+1	ATELIERS	Cuisine centrale	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 118		R+1	ATELIERS	Cuisine centrale	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1000	RDC	DIV. 1	Poste surveillant entrée D1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1001		RDC	DIV. 1	VTP SSI maître	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1002		RDC	DIV. 1	Salle d'appel, vestiaires du personnel	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1003	RDC	DIV. 1	Poste surveillant parloirs	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1004		RDC	DIV. 1	Parloirs	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1005	RDC	DIV. 1	Poste surveillant QE	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 1006		RDC	DIV. 1	Circulation QE	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1007		RDC	DIV. 1	Vestiaire principal	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1008	RDC	DIV. 1	Postes surveillant entrée détention	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1009		RDC	DIV. 1	Poste surveillant entrée détention, SSI Av.	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1010		RDC	DIV. 1	Greffe	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1011		RDC	DIV. 1	Circulation UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1012		RDC	DIV. 1	Stock, rangement, pharmacie UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1013	RDC	DIV. 1	Poste surveillant UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1014		RDC	DIV. 1	TGBT D1, Transfo. Groupe électrogène	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1015	RDC	DIV. 1	Poste surveillant QI/QD	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1016		RDC	DIV. 1	Cellules QD	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1017		RDC	DIV. 1	Circulation QI/QD	**ZF D1 QD**	**1 Extr.**	SO	**Oui**	**Oui**	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1018		RDC	DIV. 1	Locaux techniques tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1019		RDC	DIV. 1	Tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1020		RDC	DIV. 1	Circulation salles de classe côté tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1021		RDC	DIV. 1	Salles de classe côté tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1022	RDC	DIV. 1	Poste surveillant Cours/Activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1023		RDC	DIV. 1	Circulation salles de classe côté tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1024		RDC	DIV. 1	Salles de classe côté tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1025		RDC	DIV. 1	Circulation salles d'activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1026		RDC	DIV. 1	Salles d'activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1027		RDC	DIV. 1	Gymnase	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1028		RDC	DIV. 1	Tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1029		RDC	DIV. 1	Sous station Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1030		RDC	DIV. 1	Locaux techniques Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1031		RDC	DIV. 1	Locaux techniques Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
ZDA 1032		RDC	DIV. 1	Sous station Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO
	ZDM 1100	R+1	DIV. 1	PCI, circulation PCI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	**ZA DET**	**Restreinte**	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 1101		R+1	DIV. 1	Circulation PCI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1102		R+1	DIV. 1	Chambres, armurerie PCI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1103		R+1	DIV. 1	PCI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1104	R+1	DIV. 1	Poste surveillant QA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1105		R+1	DIV. 1	Circulation QA QSL	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1106	R+1	DIV. 1	Poste surveillant QSL	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1107		R+1	DIV. 1	Office, reserves QSL	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1108		R+1	DIV. 1	Circulation Cuisine/Tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1109		R+1	DIV. 1	Tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1110		R+1	DIV. 1	Circulation Distributeur 2/Tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1111		R+1	DIV. 1	Circulation Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1112	R+1	DIV. 1	Bureau surveillant Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1113		R+1	DIV. 1	SSI Av., bureau surveillant Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1114		R+1	DIV. 1	Circulation entre satellites C1/C2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1115	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite C1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1116		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite C1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1117		R+1	DIV. 1	Cellule CPROU satellite C1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1118	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite C2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1119		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite C2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1120		R+1	DIV. 1	Circulation entre satellites D1/D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1121	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite D1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1122		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite D1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1123	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1124		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1125		R+1	DIV. 1	Circulation tambours A/B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1126		R+1	DIV. 1	Tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1127		R+1	DIV. 1	Circulation Distributeur 1/Tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1128		R+1	DIV. 1	Circulation Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
	ZDM 1129	R+1	DIV. 1	Bureau surveillant Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1130		R+1	DIV. 1	SSI Av., bureau surveillant Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1131		R+1	DIV. 1	Circultion entre satellites A1/A2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1132	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite A1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1133		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite A1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1134	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite A2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1135		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite A2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1136		R+1	DIV. 1	Circultion entre satellites B1/B2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1137	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite B1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1138		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite B1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1139	R+1	DIV. 1	Poste surveillant satellite B2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1140		R+1	DIV. 1	Circulation centrale satellite B2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1141		R+1	DIV. 1	Salle de spectacle	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1200	R+2	DIV. 1	Poste surveillant QA QSL	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1201		R+2	DIV. 1	Circulation QA QSL	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1202		R+2	DIV. 1	Tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1203		R+2	DIV. 1	Monte-charge tambour B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1204		R+2	DIV. 1	Bibliothèque Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1205		R+2	DIV. 1	Circultion entre satellites C3/C4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1206	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite C3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1207		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite C3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1208	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite C4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1209		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite C4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1210		R+2	DIV. 1	Circultion entre satellites D3/D4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1211	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite D3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1212		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite D3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1213	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite D4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1214		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite D4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 1215		R+2	DIV. 1	Tambour A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1216		R+2	DIV. 1	Bibliothèque Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1217		R+2	DIV. 1	Circultion entre satellites A3/A4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1218	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite A3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1219		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite A3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1220	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite A4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1221		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite A4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1222		R+2	DIV. 1	Circultion entre satellites B3/B4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1223	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite B3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1224		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite B3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 1225	R+2	DIV. 1	Poste surveillant satellite B4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1226		R+2	DIV. 1	Circulation centrale satellite B4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1300		R+3	DIV. 1	Local technique Distributeur 2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1301		R+3	DIV. 1	Local technique satellite C3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1302		R+3	DIV. 1	Local technique satellite C4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1303		R+3	DIV. 1	Local technique satellite D3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1304		R+3	DIV. 1	Local technique satellite D4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1305		R+3	DIV. 1	Local technique Distributeur 1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1306		R+3	DIV. 1	Local technique satellite A3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1307		R+3	DIV. 1	Local technique satellite A4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1308		R+3	DIV. 1	Local technique satellite B3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 1309		R+3	DIV. 1	Local technique satellite B4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2000	RDC	DIV. 2	Poste surveillant entrée D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2001		RDC	DIV. 2	Salle d'appel, vestiaires du personnel	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2002	RDC	DIV. 2	Poste surveillant parloirs	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2003		RDC	DIV. 2	Parloirs	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2004	RDC	DIV. 2	Bureau surveillant Parloirs/UVF	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2005		RDC	DIV. 2	Salles de réunion et d'ergothérapie AICS	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 2006		RDC	DIV. 2	Circulation AICS	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2007		RDC	DIV. 2	Bureaux de consultation et groupe de parole AICS	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2008	RDC	DIV. 2	Poste surveillant AICS	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2009		RDC	DIV. 2	Local technique Tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2010		RDC	DIV. 2	Vestiaire principal	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2011		RDC	DIV. 2	Local technique ventilation	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2012		RDC	DIV. 2	Locaux techniques UVF	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2013		RDC	DIV. 2	Circulation UVF	ZF UVF 0	SO	Oui	Oui	Oui	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2014		RDC	DIV. 2	Appartements UVF	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2015		RDC	DIV. 2	Fouille	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2016	RDC	DIV. 2	Local SSI Av.	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2017		RDC	DIV. 2	Local SSI Av.	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2018		RDC	DIV. 2	Circulation UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2019		RDC	DIV. 2	Rangement, pharmacie UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2020	RDC	DIV. 2	Poste surveillant UCSA	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2021		RDC	DIV. 2	TGBT D2, transfo., groupe électrogène, LT	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2022		RDC	DIV. 2	Circulation QD	ZF D2 QD	1 Extr.	SO	Oui	Oui	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2023		RDC	DIV. 2	Cellules QD	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2024	RDC	DIV. 2	Poste surveillant QD	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2025		RDC	DIV. 2	Tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2026		RDC	DIV. 2	Locaux techniques tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2027		RDC	DIV. 2	Circulation salles de classe côté tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2028		RDC	DIV. 2	Salles de classe côté tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2029	RDC	DIV. 2	Poste surveillant Cours/Activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2030		RDC	DIV. 2	Circulation salles de classe côté tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2031		RDC	DIV. 2	Salles de classe côté tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2032		RDC	DIV. 2	Circulation salles d'activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2033		RDC	DIV. 2	Salles d'activités	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 2034		RDC	DIV. 2	Gymnase	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2035		RDC	DIV. 2	Tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2036		RDC	DIV. 2	Sous-station distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2037		RDC	DIV. 2	Local technique distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2038		RDC	DIV. 2	Local technique distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2039		RDC	DIV. 2	Sous-station distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2100	R+1	DIV. 2	Poste central surveillant D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2101		R+1	DIV. 2	Circulation PC	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2102		R+1	DIV. 2	Chambres, armurerie, vestiaire femmes PC	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2103		R+1	DIV. 2	Poste central surveillant D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2104		R+1	DIV. 2	Local technique UVF	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2105		R+1	DIV. 2	Circulation UVF	ZF UVF 1	SO	Oui	Oui	Oui	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2106		R+1	DIV. 2	Apparterments UVF	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2107		R+1	DIV. 2	Circulation Cuisine/Tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2108		R+1	DIV. 2	Tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2109		R+1	DIV. 2	Circulation Distributeur 4/Tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2110		R+1	DIV. 2	Circulation Distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2111	R+1	DIV. 2	Bureau surveillant distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2112		R+1	DIV. 2	SSI Av., Bureau surveillant distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2113		R+1	DIV. 2	Circulation entre satellites G1/G2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2114	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite G1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2115		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite C1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2116	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite G2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2117		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite C2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2118		R+1	DIV. 2	Circulation entre satellites H1/H2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2119	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite H1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2120		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite H1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2121	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite H2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
ZDA 2122		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite H2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2123		R+1	DIV. 2	Circulation tambours C/D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2124		R+1	DIV. 2	Tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2125		R+1	DIV. 2	Circulation Distributeur 3/Tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2126		R+1	DIV. 2	Circulation Distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2127	R+1	DIV. 2	Bureau surveillant distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2128		R+1	DIV. 2	SSI Av., bureau surveillant distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2129		R+1	DIV. 2	Circulation entre satellites E1/E2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2130	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite E1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2131		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite E1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2132	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite E2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2133		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite E2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2134		R+1	DIV. 2	Circulation entre satellites F1/F2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2135	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite F1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2136		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite F1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2137		R+1	DIV. 2	Cellule CPROU satellite F1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2138	R+1	DIV. 2	Poste surveillant satellite F2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2139		R+1	DIV. 2	Circulation centrale satellite F2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2140		R+1	DIV. 2	Salle de spectacle	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2200		R+2	DIV. 2	Tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2201		R+2	DIV. 2	Monte-charge tambour D	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2202		R+2	DIV. 2	Bibliothèque distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2203		R+2	DIV. 2	Circulation entre satellites G3/G4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2204	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite G3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2205		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite G3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2206	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite G4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2207		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite G4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2208		R+2	DIV. 2	Circulation entre satellites H3/H4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE AUTOMATIQUE

Zone de détection		Localisation			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA Temporisation : 5 min.			
ZDA	ZDM	Niveau	Division	Locaux	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	Trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS
	ZDM 2209	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite H3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2210		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite H3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2211	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite H4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2212		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite H4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2213		R+2	DIV. 2	Tambour C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2214		R+2	DIV. 2	Bibliothèque distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2215		R+2	DIV. 2	Circulation entre satellites E3/E4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2216	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite E3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2217		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite E3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
	ZDM 2218	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite E4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2219		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite E4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2220		R+2	DIV. 2	Circulation entre satellites F3/F4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2221	**ZDM 2221**	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite F3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2222		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite F3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2223	**ZDM 2223**	R+2	DIV. 2	Poste surveillant satellite F4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2224		R+2	DIV. 2	Circulation centrale satellite F4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2300		R+3	DIV. 2	Local technique distributeur 4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2301		R+3	DIV. 2	Local technique satellite G3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2302		R+3	DIV. 2	Local technique satellite G4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2303		R+3	DIV. 2	Local technique satellite H3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2304		R+3	DIV. 2	Local technique satellite H4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2305		R+3	DIV. 2	Local technique distributeur 3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2306		R+3	DIV. 2	Local technique satellite E3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2307		R+3	DIV. 2	Local technique satellite E4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2308		R+3	DIV. 2	Local technique satellite F3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO
ZDA 2309		R+3	DIV. 2	Local technique satellite F4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO

NOTA : *ZA - Temporisation: 5 minutes*

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr

TABLEAU DE CORRELATION

2312-13 - Mise en sécurité incendie - Phase 1

CENTRE PENITENTIAIRE DE VAL-DE-REUIL
Chaussée d'Andelle - 27100 Val-de-Reuil

COMMANDE MANUELLE DU C.M.S.I.

Centralisateur de mise en sécurité C.M.S.I.			Zone de désenfumage ZF					Zone de compartimentage ZC			Zone d'alarme ZA				Localisation	
Unité de commande du CMSI	Unité de signalisation	Commentaire	N° de ZF	**Dé-senfumage mécanique** Coffret de relayage	**Dé-senfumage naturel** DAC	trappes, ouvrants de désenfumage	AT CTA	N° de ZC	Porte coupe-feu PCF DAS	Clapets télécom-mandés	N° de ZA	Diffusion sonore DS	Diffuseur lumineux DL	Déverrouillage IS	Niveau	Locaux
UCMC	US	-	ZF UVF 0	SO	Oui	Oui	Oui	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	RDC	Circulation UVF (D2)
UCMC	US	-	ZF UVF 1	SO	Oui	Oui	Oui	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	N+1	Circulation UVF (D2)
UCMC	US	-	ZF D1 QD	1 Extr.	SO	Oui	Oui	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	RDC	Circulation QD (D1)
UCMC	US	-	ZF D2 QD	1 Extr.	SO	Oui	Oui	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	RDC	Circulation QD (D2)
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC ADM	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Administration
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC AT	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Ateliers, cuisines
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC D1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 1: Parloirs, UCSA, QI, QD, QSL
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC Q1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 1: Quartier 1
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC Q2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 1: Quartier 2
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC ACT1	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 1: Activités, gymnase, spectacle
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC D2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 2: Parloirs, UCSA, QD, UVF
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC Q3	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 2: Quartier 3
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC Q4	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 2: Quartier 4
UCMC	US	US si DAS commun	SO	SO	SO	SO	SO	ZC ACT2	SO	SO	SO	SO	SO	SO	Tous niveaux	Div. 2: Activités, gymnase, spectacle
UGA	-	-	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA DET	Restreinte	SO	SO	Tous niveaux	Division 1 et 2, ateliers
UGA	-	-	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA ADM	Oui	Oui	Oui	Tous niveaux	Administration
UGA	-	-	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA V1	Oui	Oui	SO	Tous niveaux	Visiteurs 1
UGA	-	-	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	ZA V2	Oui	Oui	SO	Tous niveaux	Visiteurs 2

NOTA : *ZA - Temporisation: 5 minutes*

AFTI
29, rue de Lorient – 35000 RENNES
Tel : 02 99 54 95 44
E-mail : pbedel@afti-ing.fr