Hôpital DUPUYTREN - REMPLACEMENT 9 CTA - ANNEXE 01 - Puissances électriques des équipements

Bâtiment	Zone	Débit d'air soufflé/repris [m3/h]	CTA	UE	Données elec CTA						Données elec UE1						Données elec UE2						Puissance électrique totale				
					Pabs CTA [kW]	Intensité [A]	Q [kVAR]	S [kVA]	Cos φ	Alim V/ph/Hz	Pabs UE [kW]	Intensité [A]	Q [kVAR]	S [kVA]	Cos φ	Alim V/ph/Hz	Pabs UE [kW]	Intensité [A]	Q [kVAR]	S [kVA]	Cos φ	Alim V/ph/Hz	P [kW]	Q [kVAR]	I [A]	Cos φ	S [kVA]
BAT B	Circulation Nord/Nord	3300	HR-E I 05000	ZM 250	5,6	9,9	3,96	6,86	0,82	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	-	-				-	14,54	15,44	30,61	0,69	21,21
BAT B	Circulation Centre/Nord	3300	HR-E I 05000	ZM 250	5,6	9,9	3,96	6,86	0,82	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	-	-				-	14,54	15,44	30,61	0,69	21,21
BAT B	Circulation Centre/Sud	3500	HR-E I 05000	ZM 250	5,6	9,9	3,96	6,86	0,82	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	-	-				-	14,54	15,44	30,61	0,69	21,21
BAT B	Circulation Sud/Sud	3300	HR-E I 05000	ZM 250	5,6	9,9	3,96	6,86	0,82	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	23,48	26,92	51,56	0,66	35,72
BAT A	Circulation Nord/Nord	5600	HR-E B 07500	2 x ZM 250	9,1	15,4	5,57	10,67	0,85	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	26,98	28,53	56,67	0,69	39,26
BAT A	Circulation Centre/Nord	5870	HR-E B 07500	2 x ZM 250	9,1	15,4	5,57	10,67	0,85	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	26,98	28,53	56,67	0,69	39,26
BAT A	Circulation Centre/Centre	3740	HR-E B 05000	ZM 140 + ZM 200	5,6	9,9	3,96	6,86	0,82	400/3/50	4,32	15,8	10,06	10,95	0,39	400/3+N/50	6,94	21	12,79	14,55	0,48	400/3+N/50	16,86	26,81	45,71	0,53	31,67
BAT A	Circulation Centre/Sud	8000	HR-E B 10000	3 x ZM 200	9,1	15,4	5,57	10,67	0,85	400/3/50	6,94	21	12,79	14,55	0,48	400/3+N/50	6,94	21	12,79	14,55	0,48	400/3+N/50	22,98	31,14	55,87	0,59	38,71
BAT A	Circulation Sud/Sud	5600	HR-E B 07500	2 x ZM 250	9,1	15,4	5,57	10,67	0,85	400/3/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	8,94	21	11,48	14,55	0,61	400/3+N/50	26,98	28,53	56,67	0,69	39,26