



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES

Direction du Plan et des Travaux
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél.02.99.28.42.42 - Fax.02.99.28.41.90

TABLEAU GENERAL RESEAU HAUTE QUALITE

SITE		BATIMENT	ETAGE	SECTEUR
HOTEL DIEU		DELAMAIRE	REZ DE JARDIN	LOCAL AUTOCOM
B	06/2017	TESSIER		Fichier CHU :
Ind	Date	Dessinateur		

PL-B03-RDJ-TGHQ.xls

Sous-traitant :

SOCOTEC
AGENCE EQUIPEMENTS

4B, avenue des Peupliers
35517 CESSON SEVIGNE CEDEX
TEL: 02.99.83.60.40 FAX: 02.99.83.60.40

	24.03.09	FLORES Thomas	BUDE Franck	1 / 8
Ind	Date	Dessinateur	Validé par	D. 001
Fichier Entreprise :		H DIEU-DELAMAIRE-RDC-ARM GENE OND		

SOMMAIRE

FOLIOS

PAGE DE GARDE
 SOMMAIRE
 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE
 TABLEAU
 DEPART HQ
 CARNET DE CABLE

D_001 à D_001
 D_002 à D_002
 D_010 à D_010
 F_001 à F_001
 F_002 à F_004
 F_700 à F_700

SOMMAIRE

FOLIOS



Dessiné par	FLORES Thomas
Vérifié par	BUDE Franck
Date	24.03.09

TABLEAU GENERAL
 RESEAU HAUTE QUALITE

SOMMAIRE

[illegible]

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

A

B

C

D

E

ORIGINE	
DESIGNATION	Local ondulé
REPERE DEPART	
PROTECTION	Disjoncteur
Irth	32 A
Irm	
DESIGNATION	

ABOUTISSANT	
DESIGNATION	AGOAutocom
PROTECTION	Interrupteur
REPERE	IG
Irth	63 A
IK1	
IK3	
Δ U%	
REGIME	TN-s

LIAISON	
REPERE	
CABLE	U1000 R2V
SECTION	5G25
LONGUEUR	
MODE DE POSE	

RECEPTEUR	DESIGNATION	
	REPERE	
	PUISSANCE	
	Inominal	
	PHASES	
CABLE	TYPE	
	CALIBRES	
	REPERE	
	TYPE	
	SECTION	
	LONGUEUR	




Dessiné par FLORES Thomas
Vérifié par BUDE Franck
Date 24.03.09

TABLEAU GENERAL RESEAU HAUTE QUALITE


TABLEAU

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation



CABLE	Prot	RECEPTEUR	DESIGNATION
		REPÈRE	
		PUISSANCE	
		Inominal	
		PHASES	
		TYPE	
		CALIBRES	
		REPÈRE	
		TYPE	
		SECTION	
		LONGUEUR	


Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation



CABLE	Prot	REPERE	DESIGNATION REPERE PUISSANCE Inominal PHASES TYPE CALIBRES REPERE TYPE SECTION LONGUEUR

Départ TD04 ondule	Départ TD11 ondule	Départ TD12 ondule	Départ TD22 ondule	Départ PC autocom	Départ STA1-STA2	Départ baie télévision	Départ Tableautin 8 PC	Départ PC local info D10
D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N	C60N
4x20 A/30 mA	4x20 A/30 mA	4x20 A/30 mA	4x20 A/30 mA	2x16 A/30 mA	2x16 A/30 mA	2x20 A/30 mA	2x16 A/30mA	4x16 A/30mA
U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V
5G4	5G4	5G16	5G16	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation



RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
CABLE	POUISSANCE
	Inominal
Prot	PHASES
	TYPE
E	CALIBRES
	REPERE
	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR

Départ non identifié	Départ PC armoire	Départ alim centrale BS						
D13	D14	D15						
C80N	DT40	DT40						
4x16 A	16 A+N30mA	16 A+N						
	U1000-RQ2V	U1000-RQ2V						
	302,5	302,5						



Dessiné par	FLORES Thomas
Vérifié par	BUDE Franck
Date	24.03.09

**TABLEAU GENERAL
RESEAU HAUTE QUALITE**

DEPART HQ

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

CABLE	BORNIER	DESTINATION	TYPE / NATURE	INDICATEURS				CARACTERISTIQUES		REMARQUE
				Terre	Blin.	Neut.	Attente	Section	Longueur	
		A/im issu local ondulé Départ TD03 ondulé	U1000-RO2V-5G	N	N	N	N	5G16		4x20 A/300 mA