Descriptif stand de tir - Zone Nord

																	Systèmes aérauliques									
											Tirs			Pièges à Balles et équipements associés			Systèmes aérauliques mis en place			Filtres de soufflage		Filtres d'extraction		Valeur de référence indicative À réception en GV	
N°	CP	Ville	Dénomination	Adresse	Date de mise en service initiale	Localisation du stand	Largeur (m)	Longueur (m)	Superficie (m²)	Hauteur sous plafond	Distance max (m)	Nombre de couloir	Nombre de pas	Type	Constructeur	Date du PAB*	Centrales de soufflage	Centrales d'extraction	Année de mise En service	Type – Référence	Quantité	Type – Référence	Quantité	Débit de soufflage (m³/h)	Débit d'extraction (m³/h
1	59	Lille	Stand de tir mobile	130 rue de Rivoli	2007	Mobile	2,55	10,00	25,50	2,26	10	2	3	Vénitien	CK Technology	2023	7 moto ventilateur CBM 10/10 550W 4PC VR IP44		2026	**F9** 8S 892x287x48	**2**	**M5** 892x287x48 **F9** PF12 892X287X800	**2** **2**	**6650**	**8120**
2	59	Lille	Armurerie -Tunnel d'essai	130 rue de Rivoli	2011	1er étage	2,10	20,83	43,74	2,92	15	2	3	Granulat	CK Technology	2011	CTA de marque ClimaCIAT Airtech 100	CTA de marque ClimaCIAT Airtech 15, ATEX	2011	**F9** 8S 592x592x380	2	**F9** 8S 592x592x380	2	**7400**	**8510**
																						F9 4PF9 287x592x380	2		
3	59	Lille	HP Lille	19 rue des marquillies	2008	Rez-de-jardin	7,30	30,36	221,63	2,57	25	6	5	Escalator lourd	CK Technology	2018	CTA de type AT Plus de GEA HAPPEL	CTA de type AT Plus de GEA HAPPEL	2008	**G4** 6PG4-592-592-360M	4	**Préfiltres – G4** PLG-G4-40-40/50 650x590x48	4	**24000**	**28000**
																				G4 3PG4-287-287-360M	1	**F9** 10PF9 592x592x360	6		
																				G4 3PG4-592-287-360M	2				
																				G4 3PG4-287-592-360M	2	**F9** 10PF9 287x592x360	3		
4	59	Roubaix	HP Roubaix	72 boulevard de Belfort	1988	Rez-de-chaussée	4,00	26,75	107,00	2,85	25	3	5	Granulat	CK Technology	2024	CTA TUVACO CCV 3540 H SERIE 300		2024	**G4** **590*590*50**	**6**	**M5** **895*295*47**	**5**	**14400**	**16600**
																				F9 **295*695*48**	**5**	**F9** **592x592x292**	**6**		
5	59	Roubaix	ENP Roubaix	rue Joseph Dubar	1992	Sous-sol	10,00	28,79	287,90	2,44	25	8	5	PAP	Lacourt	2019	CTA de soufflage FRANCE AIR CTL 380	Extracteur HELIOS BVTA 710/4	2019	**G4** Dim. 592 x 592 x 48 mm	8	**G4** FR SPG G4 592*592*48		**42198**	**48889**
																				G4 Dim. 592 x 287 x 48 mm	4	**F9** FR V F9 EF 592*592*592	12		
																				F9 Dim. 592 x 592 x 292 mm	8				
																				F9 Dim. 592 x 287 x 292 mm	4				
6	59	Lambersart	Stand 25 m	262 avenue de l'hippodrome	1985	Sous-sol	6,13	27,00	165,51	2,39	25	5	5	Escalator léger	CK Technology	1985 – réfection en 2016	**CTA CH 30/24 CC+ CEE 252 T**	Extracteur HELIOS BVTA 560/4 15 Kw	2020	G4 - 592x592x48	18	G4 - 592x592x48	18	**24060**	**31620**
7	59	Lambersart	Stand 40 m	262 avenue de l'hippodrome	1985	Sous-sol	6,14	40,00	245,60	2,48	40	5	5	Escalator lourd	CK Technology	2024	**CTA CH 30/24 CC+ CEE 252 T**	Extracteur HELIOS BVTA 560/4 15 Kw	2020	F9 - 592X592X292	18	F9 - 592X592X292	18	**27810**	**29410**
8	59	Douai	HP Douai	rue Saint Sulpice	1995	Sous-sol	4,36	28,06	122,34	2,80	25	3	5	Escalator léger	CK Technology	1995	CTA ETT CH30 CC+ CEE	Extracteur HELIOS BVTA 450/8/4 2,7/15Kw	2021	**G4** 592x592x47	6	**G4** 592x592x47	9	**20500**	**23000**
																				G4 490x592x47	3	**F9** 592x592x290	9		
																				F9 592x592x47	6				
																				F9 498x592x47	3				
9	59	Maubeuge	HP Maubeuge	place de l'hôtel de ville	1990	Sous-sol	3,86	30,00	115,80	2,60	25	3	5	Escalator léger	CK Technology	1990	Centrale d'introduction d'air neuf réchauffé de marque HAPPEL, type 2020 I avec batterie d'eau chaude	Caisson de ventilation de marque France Air type ventilogroupe VLI	1990	**F9** 10PF9 592*592*360	4	**G4** PG-S 1000x597x23	2	**14000**	**15000**
10	59	Valenciennes	HP Valenciennes	rue des frères Danna	2026	Rez-de-chaussée	7,74	28,44	220,13	2,60	25	6	5	Granulat	CK Technology	2026	Centrale ROBATHERME type TI-50		2026	**G4** 595x595x48	6	**M5** 592x592x520-10	6	**38620**	**44441**
																				F9 592x592x520-10	6				
11	62	Coquelles	HP Coquelles	79 boulevard du kent	1997	Sous-sol	4,65	31,50	146,48	3,00	25	3	5	PAP	Lacourt	2021	Centrale de traitement d'air FRANCE AIR de type MODULYS TA	Caisson d'extraction SYGMA XTR 710	2025	**G4** 592*592*48	6	**G4** 592*592*48	4	**17100**	**20520**
																				G4 592*490*48	2				
																				F9 592*592*292	6	**F9** 592*592*292	4		
																				F9 592*490*292	2				
12	62	Béthune	HP Béthune	rue Gaston Deferre	1991	Entresol	4,26	27,54	117,32	2,57	25	3	5	Escalator lourd	CK Technology	2022	ROOFTOP PAC ULTI+ R32 21-095 CC+ 63 V TAN	**Caisson ventilateur CFG H3 L2**	**2022**	**G4** 625*500*48	**6**		**6**	**16272**	**19530**
																				G4 500*592*48	**3**	**G4** 592*592*48			
																				F9 625*500*48	**6**		**6**		
																				F9 592*500*48	**3**	**F9** 592*592*292			
13	62	Auchel	CSP Auchel	rue du Docteur Laennec	1985	Sous-sol	4,51	14,20	64,04	2,35	12	3	3	Vénitien	CK Technology	1985 – Réfection en 2018	CTA Climaciat Air airtech 150	CTA Climaciat Airtech 200	2014	**G4** FPGJ-592-592-47	2	**F9** 10PF9 592*592*360	4	**12150**	**14000**
																				G4 FPGJ-287-592-47	2				
																				F9 10PF9 592*592*360	2				
																				F9 6PF9-592-592-360	2				
14	62	Liévin	CSP Liévin	rue François Courtin	1989	Sous-sol	5,38	26,20	140,96	3,69	25	3	5	Escalator lourd	CK Technology	2024	**CTA VIM KSDR EC 200 EXD**	**Caisson d'extraction VIM TGT ATEX 1000**	**2023**	**G4** 592*592*48	**6**	**G4** **1090*590*47**	**1**	**17580**	**19413**
																						F9 1090*590*47	**1**		
15	02	St Quentin	CRS Saint Quentin	18 ter rue Felix Faure	1989	Sous-sol	5,31	43,68	231,94	2,50	40	4		Escalator lourd	CK Technology	1989 – réfection en 2017	Caisson MXH 44/50 FILT G4 - SAFTAIR	Caisson DOF 560 A F 400 / 120 HL - SAFTAIR	2019	**G4** 610 x 610 x 50 Code : 4XLA610610	4	**G4** FR SPG-G4 592X592X48	9	**21158**	**23973**
																						F9 FR V F9 EF 592 X 592 X 292	9		
16	60	Creil	HP Creil	8 rue Michelet	1994	Sous-sol	5,70	26,00	148,20	2,60	25	4	5	Granulat	CK Technology	2017	Roof TOP – ETT type CTA CH 30/22 CC + 189 CEE TAN	Motoventilateur de marque FranceAir Modèle SYGMA TCR Caisson filtre ECOFILTRE modèle ECOGAINE	2020	**G4** 592*592*48	6	**G4** 592*592*48	9	**18986**	**24494**
																				G4 498*592*48	3				
																				F9 592*592*48	6	F9 592*592*292 EPM1 80% ISO 16890	9		
																				F9 498*592*48	3				
17	60	Beauvais	HP Beauvais	135 rue des déportés	2013	Sous-sol	4,10	28,64	117,42	2,55	25	3	5	Escalator léger	CK Technology	2013	CTA de type GOLD SD de marque SWEGON	CTA antidéflagrante type GOLD SD de marque SWEGON	2013	**F9** 592*592*250-10	3	Filtres à POCHE CAMFIL préfiltre F6 HI-FLO XLT 6 592*592*640-10-25	12	**12325**	**14500**
																				F9 592*287*250-10	3	**F9** 592*592*250-10	3		
																						F9 592*287*250-10	3		
18	80	Amiens	HP Amiens	35 rue Zamenhof	2026	Rez de jardin	7,35	30,22	222,12	2,52	25	6	5	Escalator lourd	CK Technology	2025	CTA DOUBLE FLUX FRANCE AIR MODULYS TA 360		2025	Pré filtre de soufflage type EPM10 55 % DIM : 490*592*30	12	Filtre de reprise type EPM1 55 % DIM : 592*490*296-00	12	**28000**	**32250**
																				Filtre de soufflage type EPM1 80 % DIM : 592*592*296-00	12				