EN panne (0) En panne 23/10/2025

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26785 CT n° 670
Contact : .
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954	GE TYPHOON275 -GE N°1		
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES			
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE	TYPE GE TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A STAMFORD	TYPE ALTERNATE UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
		Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

(1) 23/12/2025

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge		
C09ARM CDE	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
Contrôler : Les indicateurs de mesure Le serrage des connexions		
C10SECURI	SÉCURITÉS "C"	✓
Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques les défauts avec arret différé les défauts avec arrêt instantané		
C11ESS VI	ESSAIS À VIDE "C"	✓
Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours/ Mn La pression d'huile		
C12ESS CH	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement		
C13ENVIRO	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓
Contrôler : La propreté Evaluer : Les risques de pollution la sécurité du site		

Commentaire technicien :
groupe non opérationnel, en attente de remplacement alternateur.groupe non opérationnel, en attente de remplacement alternateur.

(1)

23/01/2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026785 débuté le 23/10/2025 à 11:59
Autorisation client pour essai en charge: NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026785, terminé le 23/10/2025 à 14:04
Situation du GE Arrivée : OFF
Situation du GE Départ : OFF

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

GE 01

ASSISTANCE GUYANE ENERGIE 3 AVENUE DU DOMAINE DE SOULA, 97355 MACOURIA	FICHE DE CONTRÔLE ET ESSAI DES VISITES PRÉVENTIVES	Formulaire AEG-01 Mise à jour 22/10/2024 Révision Rom 02	Page 1 sur 1

ESSAIS		Client :	CEFE	Agent :	Zaron
MOTEUR TYPE N°		Mail :			
ETAT ET NIVEAUX		Tél:			

	Bon / Mauvais
Niveau / état huile moteur	Bon
Tension courroies	Mauvais
Propreté radiateur / ailettes de refroidissement	Mauvais
Filtre à air (propreté)	Mauvais
Etat des batterie (eau / connexions)	Bon
Niveau / état huile moteur	Bon
Niveau eau radiateur	Bon
Filtre à huile	Bon
Filtre à Gasoil	Bon
CONTRÔLE ET ESSAIS VIDE	
Tension alternateur de charge	0,00
Chargeur de batteries	0,00
Fréquence à vide	0,00
Tension à vide	
ESSAIS / CONTRÔLES FINAUX EN CHARGE	
Mise en route en mode automatique	Mauvais
Basculement INS	Mauvais
Tension en charge	0
Fréquence en charge	0,00
Intensité phase 1	0
Intensité phase 2	0
Intensité phase 3	0
Arrêt auto au retour secteur	Mauvais

GE Type : CEFE-TYPHOON 275 GALAXY — NSérie° :

Ordre de travail n° :	26 856
Date :	25/11/2025
Heures de Service :	17 115,00
Niveau carburant :	25,00 %

OBSERVATIONS / REMARQUES

Ge en panne alternateur

Résultat contrôle

PIÈCES DÉTACHÉES / CONSOMMABLES

Qté	Références	Désignation

L'agent est tenu de conserver les pièces incriminées jusqu'au règlement définitif.

PARTIE RESERVEE AU SERVICES

Autorisation du client pour essais en charge : "Autorisation du client pour essais en charge"

HEURES TRAVAIL	REPAS	KM	DIVERS
Signature			

Nom du signataire : Bolya

Signature du technicien :

Cachet et signature du client :