Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 14/04/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 28189 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954	GE TYPHOON275 -GE N°1				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - DAMIEN HO BING HUANG

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 14/04/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI


Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	

Commentaire client :
Adjudant chef Malinowski

Commentaire technicien :
Ge En Panne client en attente d'une solution (Attente du vernis de protection alternateur)
Ge de secours mis en place toujours opérationnel

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR