Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 04/06/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : FOURNITURE ALTERNATEUR DE PUISSANCE
N/Réf : OT n° 26978
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954		GE TYPHOON275 -GE N°1			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049


0 0
97390 REGINA

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
GENALTERUCDI	ALTERNATEUR STAMFORD UCDI274K 250 KVA SAE 2 11 -1/2	

Commentaire technicien :
survernissage alternateur en atelier.
nettoyage radiateur et moteur.
dépose et repose alternateur sur site.
réglages et essais
OK.
compteur horaire 17115h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR