Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 29466 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954		GE TYPHOON275 -GE N°1			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
		N° DE SÉRIE GE	38500	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE			

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : fuite sur joint spi arrière		
Le niveau d'huile moteur : sous la jauge		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter		
Ou remplacer l'élément filtre à air : remplacé		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Les niveaux : cuve externe		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert : ok		
L'absence d'eau dans le réservoir : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ok		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ok		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ok		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : ok		
Graisser :		
Les roulements de paliers : ok		
Nettoyer :		
La génératrice : ok		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours/ Mn La pression d'huile	ESSAIS À VIDE "C"	
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
IDEPP1000L	HUILE PLURAPLUS 15W40 - 1000L	
HIFSN70366	FILTRE GASOIL 4504438	
FLEAF26353	FILTRE AIR C26980 RS5432	

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	

Commentaire technicien :
importante fuite d'huile sur le joint spi arrière.
remplacement bain d'huile et filtration.
compteur horaire 18138hbesoin d'un passage au banc de charge

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR