Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 03/08/2026
A l'attention de MR DELASAUX MICHAEL

Objet : AST INTERVENTION DU 30/07/2026 - REMPLACEMENT DU REGULATEUR
N/Réf : OT n° 29699

Contact : MR DELASAUX MICHAEL
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954		GE TYPHOON275 -GE N°1			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
		N° DE SÉRIE GE	38500	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE			

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - DAMIEN HO BING HUANG


Prestations :

Opération	Désignation	Finie
DEP_97390	DÉPLACEMENT REGINA	
SDE_1H	M/O HORAIRE TECHNICIEN	

Commentaire client :
MALINOWSKI

Commentaire technicien :
défaut sous tensionpermutation des régulateur de tension entre le Ge 1 et le Ge2régulateur d'origine pour les deux Ge est le As440régulateur sur le Ge qui fuit est leSX460 qui fonctionne aléatoirementtest Ge De secours 24h ok attention régulateur pas vraiment fiableGe 1 compteur 11310.6 heures

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR