Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/08/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : ASTREINTE DU 20/08/2026 - GE ARRETE EN SURCHAUFFE
N/Réf : OT n° 29857
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - DAMIEN HO BING HUANG


Prestations :

Opération	Désignation	Finie
DEP_97390	DÉPLACEMENT REGINA	
SDE_1H	M/O HORAIRE TECHNICIEN	

Commentaire client :
Adjudant chef RANDRIANAIVO

Commentaire technicien :
Ge 1 G250DSsuite à surchauffeinspection niveau d'huile très basentretien type C effectuémoteur régule à 85°Ccompteur 11786 heures

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR