(2)

Octobre 2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26786 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035	GE TYPHOON275 -GE N°2		
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES			
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE	TYPE GE TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)	N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A STAMFORD	TYPE ALTERNATE UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
		Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	72646

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

(2)

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK.

remplacement bain d'huile et filtration.

essais en charge OK.

compteur horaire 7264h

filtre à air à remplacer.

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026786 débuté le 23/10/2025 à 12:00
Autorisation client pour essai en charge : NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026786, terminé le 23/10/2025 à 14:05
Situation du GE Arrivée : AUTO
Situation du GE Départ : AUTO

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

GE-02

ASSISTANCE GUYANE ENERGIE 3 AVENUE DU DOMAINE DE SOULA, 97355 MACOURIA	FICHE DE CONTRÔLE ET ESSAI DES VISITES PRÉVENTIVES	Formulaire AEG-01 Mise à jour 22/10/2024 Révision Rom 02	Page 1 sur 1

ESSAIS		Client :	CEFE	Agent :	Zaron
MOTEUR TYPE N°		Mail :			
ETAT ET NIVEAUX	Bon / Mauvais	Tél:			

Niveau / état huile moteur	Bon	GE Type	CEFE-G250DS	NSérie° :	
Tension courroies	Bon				
Propreté radiateur / ailettes de refroidissement	Mauvais	Ordre de travail n° :	26 855		
Filtre à air (propreté)	Mauvais	Date :	25/11/2025		
Etat des batterie (eau / connexions)	Bon	Heures de Service :	8 016,00		
Niveau / état huile moteur	Bon	Niveau carburant :	25,00 %		
Niveau eau radiateur	Bon	OBSERVATIONS / REMARQUES			
Filtre à huile	Bon	Filtre a air a remplacement urgent			
Filtre à Gasoil	Bon				
CONTRÔLE ET ESSAIS VIDE					
Tension alternateur de charge	14,00				
Chargeur de batteries	14,00				
Fréquence à vide	52,00				
Tension à vide					

ESSAIS / CONTRÔLES FINAUX EN CHARGE		Résultat contrôle	PIÈCES DÉTACHÉES / CONSOMMABLES		
Mise en route en mode automatique	Bon		Qté	Références	Désignation
Basculement INS	Bon				
Tension en charge	403				
Fréquence en charge	51,00				
Intensité phase 1	405				
Intensité phase 2	405				
Intensité phase 3	403				
Arrêt auto au retour secteur	Bon		L'agent est tenu de conserver les pièces incriminées jusqu'au règlement définitif.		

PARTIE RESERVEE AU SERVICES	Autorisation du client pour essais en charge : "Autorisation du client pour essais en charge"

HEURES TRAVAIL	REPAS	KM	DIVERS
Signature			

		Nom du signataire	Bolya
Signature du technicien :		Cachet et signature du client :	