(2) 23/12/2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27195 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035	GE TYPHOON275 -GE N°2		
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES			
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE	TYPE GE TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)	N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A STAMFORD	TYPE ALTERNATE UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
		Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	5652 Heures

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
ok		
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
IDEPP1000L	HUILE PLURAPLUS 15W40 - 1000L	
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	
FLEFS1095	FILTRE GASOIL 4504438	

Commentaire technicien :
remplacement bain d'huile et filtration.
essais en charge OK.
compteur horaire 8692hprévoir passage au banc de charge.

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027195 débuté le 23/12/2025 à 12:07
Autorisation client pour essai en charge : HOH

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027195, terminé le 23/12/2025 à 13:39
Situation du GE Arrivée : MANUEL
Situation du GE Départ : MANUEL

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR