Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 14/04/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27702 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035		GE TYPHOON275 -GE N°2			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(G250DS)	N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX


MATOURY, le 14/04/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
FLEFS1095	FILTRE GASOIL 4504438	

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK.remplacement bain d'huile et filtration.essais en charge OK.compteur horaire 10273h.

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR