Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 29465 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035		GE TYPHOON275 -GE N°2			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)		N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
		N° DE SÉRIE GE	33985	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE			

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter		
Ou remplacer l'élément filtre à air : remplacé		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les niveaux : cuve externe		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert : ok		
L'absence d'eau dans le réservoir : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ok		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ok		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ok		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : ok		
Graisser :		
Les roulements de paliers : ok		
Nettoyer :		
La génératrice : ok		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts : 400 La fréquence en Hz : 50 La vitesse en tours/ Mn : 1500 La pression d'huile : 5,1	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts : 398 La fréquence en Hz : 50 La vitesse en tours Mn : 1500 L'intensité en Ampères : 102-70-115 La puissance en Kw : 65 La pression d'huile : 3,6 La t° d'eau : 89 La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Commentaire technicien :
remontage excitatrice.remplacement bain d'huile et filtration.
essais en charge OK.
compteur horaire 11198hbesoin d'un passage au banc de charge

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 24/07/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00029465 débuté le 24/07/2026 à 09:09
Autorisation client pour essai en charge: NON



Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00029465, terminé le 24/07/2026 à 16:00
Situation du GE Arrivée : OFF
Situation du GE Départ : MANUEL



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR