Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 31/08/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : REMPLACEMENT JOINT SPI + ALTERNATEUR DE CHARGE + BANC DE CHA
N/Réf : OT n° 29822
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035	GE TYPHOON275 -GE N°2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)		N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
		N° DE SÉRIE GE	33985	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE			

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
DEP_97390	DÉPLACEMENT REGINA	✓
SDE_FORF	FORFAIT MAIN D'OEUVRE SDE	✓
SDE_FORF	FORFAIT MANUTENTION SDE	✓
SDE_FORF	FORFAIT MAIN D'OEUVRE SDE NETTOYAGE	✓
ESSBDC	ESSAI SUR BANC DE CHARGE RÉSISTIF	✓
SDE_FORF	FORFAIT MAIN D'OEUVRE CHE EQUIPE SDE	✓

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SMTDE04253333S	JOINT SPI ARRIERE VILEBREQUIN DEUTZ	
SMTDE04253373S	JOINT SPI AVANT VILEBREQUIN DEUTZ	
SMTDE01183126S	ALTERNATEUR DE CHARGE 24V 100A DEUTZ	
REGEA440	REGULATEUR DE TENSION EA440	

Commentaire technicien :
GE1:dépose alternateur de puissance, remplacement joint spi arrière, repose alternateur de puissance.remplacement joint spi avant.remplacement alternateur de charge.nettoyage.passage au banc de charge.compteur 18243hGE2:nettoyage.passage au banc de charge.compteur 11904haprès nettoyage il apparaît un début de suintement des joints spi.il conviendrait d'effectuer le remplacement des pompe à eau.

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 31/08/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR