(5)

03/12/2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 27199 CT n° 670
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001964		GE STORM33S			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE		TYPE GE	STORM33S	N° DE SÉRIE GE	32601
CONSTRUCTEUR	PERKINS	TYPE MOTEUR	1103A-33G(P30GX)	N° DE SÉRIE MOTE	DJ51279U306454V
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	PI144G1	N° DE SÉRIE ALTE	B12A020045
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
B01GRAISSA	GRAISSAGE "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
B02REFROID	REFROIDISSEMENT "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
B03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
Nettoyer :		
Ou remplacer l'élément filtre à air : ok		

(5)

03/12/2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
La vitesse en tours/ Mn : 1596 La pression d'huile : 4,4		
B12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "B"	✓
B13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "B"	✓

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK. essais OK. compteur horaire 9379hdisjoncteur de puissance à remplacer.

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027199 débuté le 02/12/2025 à 15:39
Autorisation client pour essai en charge: NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027199, terminé le 03/12/2025 à 13:14
Situation du GE Arrivée : MANUEL
Situation du GE Départ : MANUEL

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR