GE 01 remplacement du GE (6) 18/11/2025

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR DELASAUX MICHAEL

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26858 CT n° 670
Contact : MR DELASAUX MICHAEL
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001956	GE P14FOX - GE1		
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES			
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE	TYPE GE P14FOX	N° DE SÉRIE GE	30525
CONSTRUCTEUR PERKINS	TYPE MOTEUR P403D-G15	N° DE SÉRIE MOTE	GU51798U585490B
CONSTRUCTEUR A MECCALTE	TYPE ALTERNATE ECP28-M/4	N° DE SÉRIE ALTE	0002143814
		Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	24109	

Site :
ILE ST JOSEPH 00001050

0 0
97310 KOUROU

Intervenant(s) :
AS3 - DAMIEN HO BING HUANG

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

GE 01

(8)

19/11/2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR DELASAUX MICHAEL

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SACMANP917X	FILTRE A GASOIL	

Commentaire technicien :
dépose inverseur, déconnexion circuit de gasoil et électrique en vu de son enlèvement.

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026858 débuté le 18/11/2025 à 10:53
Autorisation client pour essai en charge : NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026858, terminé le 18/11/2025 à 13:02
Situation du GE Arrivée : OFF
Situation du GE Départ : OFF

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR