GE 02 (07) 21/10/2025

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV117B

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26776 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001958	GE STORM15 -GE 2			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES				
CONSTRUCTEUR G ENERGIE GUYANE	TYPE GE	STORM15LPH	N° DE SERIE GE	37761
CONSTRUCTEUR PERKINS	TYPE MOTEUR	403A-15	N° DE SERIE MOTE	GU51798U529127F
CONSTRUCTEUR A MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECP28-M/4	N° DE SERIE ALTE	0002143806
			Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	13907

Site :
ILE ST JOSEPH 00001050

0 0
97310 KOUROU

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SACMANP917X	FILTRE A GASOIL	

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK.

remplacement bain d'huile et filtration.

nettoyage alternateur de puissance (watelec) puis application de plusieurs couches de protection (zeprestore).

essais OK.

compteur horaire 18446h

contrôles visuel OK.

remplacement bain d'huile et filtration.

nettoyage alternateur de puissance (watelec) puis application de plusieurs couches de protection (zeprestore).

essais OK.

compteur horaire 18446h

contrôles visuel OK.

remplacement bain d'huile et filtration.

nettoyage alternateur de puissance (watelec) puis application de plusieurs couches de protection (zeprestore).

essais OK.

compteur horaire 18446h

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026776 débuté le 21/10/2025 à 08:33
Autorisation client pour essai en charge: NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00026776, terminé le 21/10/2025 à 10:37
Situation du GE Arrivée : MANUEL
Situation du GE Départ : MANUEL

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR