Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 13/05/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C" - GE
N/Réf : OT n° 28765 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001958	GE STORM15 -GE 2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	STORM151PH	N° DE SÉRIE GE	37761
CONSTRUCTEUR	PERKINS	TYPE MOTEUR	403A-15	N° DE SÉRIE MOTE	GU51798U529127F
CONSTRUCTEUR A	MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECP28-M/4	N° DE SÉRIE ALTE	0002143806
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	13907		

Site :
ILE ST JOSEPH 00001050

0 0
97310 KOUROU

Intervenant(s) :
AS3 - DAMIEN HO BING HUANG

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 13/05/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
les tubulures et raccordements		
L'état du collecteur d'admission		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter		
Ou remplacer l'élément filtre à air		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Les niveaux		
Les tuyauteries et raccords		
La pompe de transfert		
L'absence d'eau dans le réservoir		
Changer :		
Les filtres		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Les vis du collecteur		
Le turbocompresseur		
Les fumées		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales		
Le serrage des éléments de fixation		
Nettoyer :		
Le moteur		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air		
L'enroulements et les connexions élect.		
L'isolement		
Graisser :		
Les roulements de paliers		
Nettoyer :		
La génératrice		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	
Contrôler :		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 13/05/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses		
Le niveau et la densité de l'électrolyte		
Le chargeur et l'alternateur de charge		
C09ARM CDE	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	
Contrôler :		
Les indicateurs de mesure		
Le serrage des connexions		
C10SECURI	SÉCURITÉS "C"	
Contrôler :		
les alarmes électriques et mécaniques		
les défauts avec arret différé		
les défauts avec arrêt instantané		
C11ESS VI	ESSAIS À VIDE "C"	
Contrôler :		
La tension en Volts		
La fréquence en Hz		
La vitesse en tours/ Mn		
La pression d'huile		
C12ESS CH	ESSAIS EN CHARGE "C"	
Contrôler :		
La tension en Volts		
La fréquence en Hz		
La vitesse en tours Mn		
L'intensité en Ampères		
La puissance en Kw		
La pression d'huile		
La t° d'eau		
La t° d'huile		
La t° d'échappement		
C13ENVIRO	ENVIRONNEMENT GE "C"	
Contrôler :		
La propreté		
Evaluer :		
Les risques de pollution		
la sécurité du site		

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330510018	FILTRE GASOIL	
SDM330510040	FILTRE A HUILE	

Commentaire client :

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N


FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 13/05/2026
A l'attention de MR CHUARD REMI

Gardien Remplaçant de Mr Hovi

Commentaire technicien :
Dépannage Ge pompe Électrique de gavage Hs suppression de la pompe branchement direct sur filtreniveau huile OK niveau liquide refroidissement OKentretien type C effectuécompteur horaire 3651.4heuresobservations : impact de charge au basculement GeGe opérationnel

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR