Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 12/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 28769 CT n° 670
Contact : MR CALDIERON FABIEN
Tél: Fax:

Matériel :

ASS00001917	GE 320 KVA VOLVO -GE N°2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	INMESOL	TYPE GE	IV 380	N° DE SÉRIE GE	2033215
CONSTRUCTEUR	VOLVO	TYPE MOTEUR	TAD1341GE-B(V315GX)	N° DE SÉRIE MOTE	2010970270
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	HCI444D1	N° DE SÉRIE ALTE	N19D177399
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE			

Site :
BN-DDC DPLG REMIRE (GE PROD) 00001032
PORT DE DEGRAD DES CANNES
0 0
97354 REMIRE MONTJOLY

Intervenant(s) :
AS3 - RODRIGUE MONGIN

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ras		
Le fonctionnement du réchauffage : s.o.		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 12/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter : ok		
Ou remplacer l'élément filtre à air : ok		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Les niveaux : 75 pour cent		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert : ok		
L'absence d'eau dans le réservoir : ras		
Changer :		
Les filtres : fait		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ras		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ras		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ras		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : ok		
Graisser :		
Les roulements de paliers : ok		
Nettoyer :		
La génératrice : ok		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 12/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte : ok Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts : 450 La fréquence en Hz : 60 La vitesse en tours/ Mn : 1800 La pression d'huile : 5,36	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ras la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
IDEPP1000L	HUILE PLURAPLUS 15W40 - 1000L	
SDM330560643	FILTRE A AIR	
SDM330560633	FILTRE A HUILE	

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 12/05/2026
A l'attention de MR CALDIERON FABIEN


Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560634	FILTRE A HUILE B7685	
SDM330560689	FILTRE A GASOIL	
SDM330510015	FILTRE SEPARATEUR GASOIL	

Commentaire client :
M. MAHIEU

Commentaire technicien :
Niveau liquide de refroidissement okNiveau huile moteur okBatteries + Chargeur de Batteries OkCompteur horaire : 13236,2
Niveau carburant: 75 pour centEssais à vide réalisésprévoir une visite pour contrôler la fuite d huile du moteurGE opérationnel.

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR