(3) 03 Décembre 1,85

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27200 CT n° 670
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001960		GE 30 KVA			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE		N° DE SÉRIE GE	GE0001
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F3L912	N° DE SÉRIE MOTE	8574705
CONSTRUCTEUR A	MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECO32-1S	N° DE SÉRIE ALTE	991001
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
l'huile moteur : ok		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

(3) 03 décembre 2025

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE	MARTINIQUE	GUYANE	SAINT-MARTIN	SAINT-BARTH.
Rue Pierre & Marie CURIE Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590 470 990 Fax : 0590 918 973	Z.I CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN Tél : 0596 503 000 Fax : 0596 721 788	3 avenue du domaine de SOULA 97355 MACOURIA Tél : 0594 252 913 Fax : 0594 252 917	Zone d'Activité de l'Espérance Grand Case Carline 97150 SAINT-MARTIN Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973	Villa Tamarine LD Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Tél : 0590 875 574 Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
	Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge	
C09ARM CDE	ARMOIRE DE COMMANDE "C" Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	✓
C10SECURI	SÉCURITÉS "C" Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	✓
C11ESS VI	ESSAIS À VIDE "C" Contrôler : La tension en Volts : 404 La fréquence en Hz : 53 La vitesse en tours/ Mn : 1590 La pression d'huile	✓
C12ESS CH	ESSAIS EN CHARGE "C" Contrôler : La tension en Volts : 388-404-399 La fréquence en Hz : 51,4 La vitesse en tours Mn : 1539 L'intensité en Ampères : 32-16-36 La puissance en Kw : 18 La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	✓
C13ENVIRO	ENVIRONNEMENT GE "C" Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	✓

Commentaire technicien :
contrôles visuel : manoeuvre incomplète de la tringlerie de pompe à injection.

réglage de la tringlerie.

essais : passage en surcharge au bout de 3h de fonctionnement, 47A sur phase 1.

(3) 03/12/2025

Assistance 97

GROUPES ELECTROGENES - MOTEURS INDUSTRIELS - MOTOCULTURE - COMPRESSEUR AIR
Pièces détachées d'origine - Contrat d'entretien et de maintenance 24H/24

SV1178

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

compteur horaire machine 20686h .

disjoncteur de puissance à remplacer + diff réglable à installer.

Signature client (début d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027200 débuté le 02/12/2025 à 15:40
Autorisation client pour essai en charge: NON

Signature client (fin d'intervention)

Signature Client
OT n° 00027200, terminé le 03/12/2025 à 13:15
Situation du GE Arrivée : MANUEL
Situation du GE Départ : MANUEL

Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR