Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000744 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 29634 CT n° 744
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001960	GE 30 KVA --GE1				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE		N° DE SÉRIE GE	GE0001
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F3L912	N° DE SÉRIE MOTE	8574705
CONSTRUCTEUR A	MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECO32-1S	N° DE SÉRIE ALTE	991001
		N° DE SÉRIE GE	GE0001	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
l'huile moteur : ok		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter		
Ou remplacer l'élément filtre à air		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les niveaux		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert		
L'absence d'eau dans le réservoir : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ok		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ok		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ok		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : defaut intermittent		
Graisser :		
Les roulements de paliers		
Nettoyer :		
La génératrice : defaut intermittent		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok		
C10SECURI	SÉCURITÉS "C"	✓
Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok		
C11ESS VI	ESSAIS À VIDE "C"	✓
Contrôler : La tension en Volts : 400-0-400 La fréquence en Hz : 54,4 La vitesse en tours/ Mn : 1632 La pression d'huile		
C12ESS CH	ESSAIS EN CHARGE "C"	
Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement		
C13ENVIRO	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓
Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok		

Commentaire technicien :

contrôles visuel OK .essais à vide non concluant, perte d'une phase en sortie alternateur, contrôle des connexions OK.

groupe non-fonctionnel, défaillance alternateur de puissance.
compteur horaire 20887h (machine)

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973


SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR