Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000744 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 29633 CT n° 744
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001962		GE G60DSA -GE2			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE	KING G60DSA	N° DE SÉRIE GE	08064
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F6L912	N° DE SÉRIE MOTE	8855358
CONSTRUCTEUR A	LEROY SOMER	TYPE ALTERNATE	LSA 42.3L9 C 6/4	N° DE SÉRIE ALTE	320946/1
		N° DE SÉRIE GE	08064	Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
ACH_DIVERS	GUYANE FLY FACTURE 20260264 DU 03/08/26 - A/R	✓
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C" Contrôler : L'absence de fuite : ok Le niveau d'huile moteur : ok Changer : Les filtres : ok l'huile moteur : ok	✓
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C" Contrôler : L'absence de fuite : ok L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok Le fonctionnement du réchauffage Les durites et raccords : ok Le niveau du liquide de refroidissement La tension des courroies : ok Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok La pompe à eau	✓

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter : ok		
Ou remplacer l'élément filtre à air		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les niveaux : rj 230 ± stockage 3300		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert		
L'absence d'eau dans le réservoir : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ok		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ok		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ok		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : ok		
Graisser :		
Les roulements de paliers		
Nettoyer :		
La génératrice : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		
Le serrage et l'état des cosses : ok		
Le niveau et la densité de l'électrolyte		
Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
Contrôler :		
Les indicateurs de mesure : ok		
Le serrage des connexions : ok		
C10SECURI	SÉCURITÉS "C"	✓
Contrôler :		
les alarmes électriques et mécaniques : ok		
les défauts avec arret différé : ok		
les défauts avec arrêt instantané : ok		
C11ESS VI	ESSAIS À VIDE "C"	
Contrôler :		
La tension en Volts		
La fréquence en Hz		
La vitesse en tours/ Mn		
La pression d'huile		
C12ESS CH	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
Contrôler :		
La tension en Volts : 400		
La fréquence en Hz : 50		
La vitesse en tours Mn : 1500		
L'intensité en Ampères : 22-12-20		
La puissance en Kw : 13		
La pression d'huile : 3,2		
La t° d'eau		
La t° d'huile		
La t° d'échappement		
C13ENVIRO	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓
Contrôler :		
La propreté : ok		
Evaluer :		
Les risques de pollution : ok		
la sécurité du site : ok		

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330570092	FILTRE AIR 26510342	

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX


MATOURY, le 15/08/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560078	FILTRE A HUILE	
SDM330560791	FILTRE GO BF988 FF5018	

Commentaire technicien :
contrôles des fluides OK.
essais en charge OK.
Poulie damper endommagé et léger suintement d'huile au niveau du joint spi avant.mise à disposition de 3 jeux de filtration.niveau de carburant 230 litres en cuve journalière et 3300 litres en cuves de stockage.
compteur horaire 10574h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR