Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 30/04/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000744 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 28674 CT n° 744
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001962	GE G60DSA -GE2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE	KING G60DSA	N° DE SÉRIE GE	08064
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F6L912	N° DE SÉRIE MOTE	8855358
CONSTRUCTEUR A	LEROY SOMER	TYPE ALTERNATE	LSA 42.3L9 C 6/4	N° DE SÉRIE ALTE	320946/1
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - RODRIGUE MONGIN

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ras		
Le fonctionnement du réchauffage : s.o.		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : s.o.		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : fait		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 30/04/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
les tubulures et raccordements : ok		
L'état du collecteur d'admission : ok		
Nettoyer :		
Le reniflard de carter : fait		
Ou remplacer l'élément filtre à air : s.o.		
C04COMBUST	NIVEAU CARBURANT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Les niveaux : 100 pour cent		
Les tuyauteries et raccords : ok		
La pompe de transfert : s.o.		
L'absence d'eau dans le réservoir : ras		
Changer :		
Les filtres		
C05ECHAPPE	ÉCHAPPEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ras		
Les vis du collecteur : ok		
Le turbocompresseur : ok		
Les fumées : ras		
C06MOTEUR	MOTEUR "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de vibrations anormales : ras		
Le serrage des éléments de fixation : ok		
Nettoyer :		
Le moteur : ok		
C07ALTERNA	ALTERNATEUR "C"	✓
Contrôler :		
Absence obstacle en entrée & sortie air : ras		
L'enroulements et les connexions élect. : ok		
L'isolement : ok		
Graisser :		
Les roulements de paliers : s.o.		
Nettoyer :		
La génératrice : ok		
C08BATTERI	BATTERIES "C"	✓
Contrôler :		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 30/04/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte : ok Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts : 403 La fréquence en Hz : 50 La vitesse en tours/ Mn : 1500 La pression d'huile : 3,4	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ras la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
ZEP9020001686309	PROCOLLE CARTER GUN - 200 ML MASTIC SILICONE HT	
SDM31101015101	CAPTEUR PRESSION	

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 874 574
Fax : 0590 918 973

C O M P T E - R E N D U
D ' I N T E R V E N T I O N

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 30/04/2026
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE


Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
DIVERSPD	CABLE DE TERRE	
ZEP9020002801309	ZEP RESTORE ZEP RESTORE	
SDM330570092	FILTRE AIR 26510342	
SDM330560078	FILTRE A HUILE	
SDM330560791	FILTRE GO BF988 FF5018	

Commentaire client :
ADJC FONTAINE

Commentaire technicien :
Niveau huile moteur okBatteries + Chargeur de Batteries OkCompteur horaire : 9492,3Niveau carburant: 100 pour centEssais à vide réalisés? et en charge réalisésla fuite d huile récente provenait d une mauvaise fixation du galet tendeurdépose du capotage avant du GEréinstallation du galet tendeur,nettoyage complet de la partie avant du moteurEssais en charge une nuit pour surveillance, essais concluants.remontage du capotage et nettoyageGE opérationnel.

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR