Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 26260 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001962		GE G60DSA			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE	KING G60DSA	N° DE SÉRIE GE	08064
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F6L912	N° DE SÉRIE MOTE	8855358
CONSTRUCTEUR A	LEROY SOMER	TYPE ALTERNATE	LSA 42.3L9 C 6/4	N° DE SÉRIE ALTE	320946/1
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
B01GRAISSA	GRAISSAGE "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : suintement d'huile au niveau du moteur		
Le niveau d'huile moteur : ok		
B02REFROID	REFROIDISSEMENT "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
B03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
Nettoyer :		
Ou remplacer l'élément filtre à air : ok		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
La vitesse en tours/ Mn : 1500 La pression d'huile : 5,2		
B12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "B"	✓
B13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "B"	✓

Commentaire technicien :
essais : défaut de démarrage, reprise réglages de la platine de régulation vitesse, resserrage des connexions.Suintement d'huile au niveau du moteur, resserrage mécanique moteur, suspicion de niveau d'huile trop élevé lors d'une vidange. prévoir évacuation extérieur du reniflard (d25-l600)compteur horaire 16413hessais : défaut de démarrage, reprise réglages de la platine de régulation vitesse, resserrage des connexions.Suintement d'huile au niveau du moteur, resserrage mécanique moteur, suspicion de niveau d'huile trop élevé lors d'une vidange. prévoir évacuation extérieur du reniflard (d25-l600)compteur horaire 16413hessais : défaut de démarrage, reprise réglages de la platine de régulation vitesse, resserrage des connexions. Suintement d'huile au niveau du moteur, resserrage mécanique moteur, suspicion de niveau d'huile trop élevé lors d'une vidange. prévoir évacuation extérieur du reniflard (d25-l600)compteur horaire 16413h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 26261 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001960		GE 30 KVA			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE		N° DE SÉRIE GE	GE0001
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F3L912	N° DE SÉRIE MOTE	8574705
CONSTRUCTEUR A	MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECO32-1S	N° DE SÉRIE ALTE	991001
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
l'huile moteur : ok		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge : ok		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts : 401 La fréquence en Hz : 52,7 La vitesse en tours/ Mn : 1584 La pression d'huile	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Commentaire technicien :
moteur remplacé.

essais OK.

Arrêt d'urgence à remplacer.

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

liaison collecteur échappement-silencieux percé (d63-L500).
différentiel HS (ABB F204AC 63A 300mA sur S204 C50 tetra).
batterie remplacé (Optima 50Ah)
compteur horaire machine 20626h moteur 0h
moteur remplacé.
essais OK.
Arrêt d'urgence à remplacer.
liaison collecteur échappement-silencieux percé (d63-L500).
différentiel HS (ABB F204AC 63A 300mA sur S204 C50 tetra).
batterie remplacé (Optima 50Ah)
compteur horaire machine 20626h moteur 0h
moteur remplacé.
essais OK.
Arrêt d'urgence à remplacer.
liaison collecteur échappement-silencieux percé (d63-L500).
différentiel HS (ABB F204AC 63A 300mA sur S204 C50 tetra).
batterie remplacé (Optima 50Ah)
compteur horaire machine 20626h moteur 0h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 26262 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001964	GE STORM33S				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	STORM33S	N° DE SÉRIE GE	32601
CONSTRUCTEUR	PERKINS	TYPE MOTEUR	1103A-33G(P30GX)	N° DE SÉRIE MOTE	DJ51279U306454V
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	PI144G1	N° DE SÉRIE ALTE	B12A020045
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	8064		

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
B01GRAISSA Contrôler : L'absence de fuite : ok Le niveau d'huile moteur : ok	GRAISSAGE "B"	✓
B02REFROID Contrôler : L'absence de fuite : ok L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok Le fonctionnement du réchauffage Les durites et raccords : ok Le niveau du liquide de refroidissement : ok La tension des courroies : ok	REFROIDISSEMENT "B"	✓
B03ADM AIR Contrôler : L'absence de fuite : ok les tubulures et raccordements : ok Nettoyer : Ou remplacer l'élément filtre à air : ok	ADMISSION D'AIR "B"	✓

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 22/10/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
La vitesse en tours/ Mn : 1590 La pression d'huile : 5		
B12ESS CH Contrôler : La tension en Volts : 400-385-395 La fréquence en Hz : 51,4 La vitesse en tours Mn : 1542 L'intensité en Ampères : 9-28-10 La puissance en Kw : 10 La pression d'huile : 5 La t° d'eau : 79 La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "B"	✓
B13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "B"	✓

Commentaire technicien :
essais, sonde de pression d'huile et silent-bloc radiateur à remplacer.déséquilibre important sur l'installation (phase 2 surchargé).compteur horaire 8064h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR