Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26785 CT n° 670
Contact : .
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954	GE TYPHOON275 -GE N°1				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure Le serrage des connexions	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques les défauts avec arret différé les défauts avec arrêt instantané	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours/ Mn La pression d'huile	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
C13ENVIRO Contrôler : La propreté Evaluer : Les risques de pollution la sécurité du site	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Commentaire technicien :
groupe non opérationnel, en attente de remplacement alternateur.groupe non opérationnel, en attente de remplacement alternateur.

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de .

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 26786 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035	GE TYPHOON275 -GE N°2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)		N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK.

remplacement bain d'huile et filtration.

essais en charge OK.

compteur horaire 7264h

filtre à air à remplacer.

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

ASSISTANCE GUYANE ENERGIE 3 AVENUE DU DOMAINE DE SOULA, 97355 MACOURIA	FICHE DE CONTRÔLE ET ESSAI DES VISITES PRÉVENTIVES	Formulaire AEG-01 Mise à jour 22/10/2024 Révision Rom 02	Page 1 sur 1

ESSAIS		Client :	CEFE	Agent :	Zaron
MOTEUR TYPE N°		Mail :			
ETAT ET NIVEAUX		Tél:			

	Bon / Mauvais
Niveau / état huile moteur	Bon
Tension courroies	Bon
Propreté radiateur / ailettes de refroidissement	Mauvais
Filtre à air (propreté)	Mauvais
Etat des batterie (eau / connexions)	Bon
Niveau / état huile moteur	Bon
Niveau eau radiateur	Bon
Filtre à huile	Bon
Filtre à Gasoil	Bon
CONTRÔLE ET ESSAIS VIDE	
Tension alternateur de charge	14,00
Chargeur de batteries	14,00
Fréquence à vide	52,00
Tension à vide	
ESSAIS / CONTRÔLES FINAUX EN CHARGE	
Mise en route en mode automatique	Bon
Basculement INS	Bon
Tension en charge	403
Fréquence en charge	51,00
Intensité phase 1	405
Intensité phase 2	405
Intensité phase 3	403
Arrêt auto au retour secteur	Bon

GE Type	CEFE-G250DS	NSérie° :	
Ordre de travail n° :	26 855		
Date :	25/11/2025		
Heures de Service :	8 016,00		
Niveau carburant :	25,00 %		

OBSERVATIONS / REMARQUES

Filtre a air a remplacement urgent

Résultat contrôle

PIÈCES DÉTACHÉES / CONSOMMABLES

Qté	Références	Désignation

L'agent est tenu de conserver les pièces incriminées jusqu'au règlement définitif.

PARTIE RESERVEE AU SERVICES	Autorisation du client pour essais en charge : "Autorisation du client pour essais en charge"	

HEURES TRAVAIL	REPAS	KM	DIVERS
Signature			

Nom du signataire	Bolya

Signature du technicien :	Cachet et signature du client :

ASSISTANCE GUYANE ENERGIE 3 AVENUE DU DOMAINE DE SOULA, 97355 MACOURIA	FICHE DE CONTRÔLE ET ESSAI DES VISITES PRÉVENTIVES	Formulaire AEG-01 Mise à jour 22/10/2024 Révision Rom 02	Page 1 sur 1

ESSAIS		Client :	CEFE	Agent :	Zaron
MOTEUR TYPE N°		Mail :			
ETAT ET NIVEAUX	Bon / Mauvais	Tél:			
Niveau / état huile moteur	Bon	GE Type	CEFE-TYPHOON 275 GALAXY	NSérie° :	
Tension courroies	Mauvais				
Propreté radiateur / ailettes de refroidissement	Mauvais	Ordre de travail n° :	26 856		
Filtre à air (propreté)	Mauvais	Date :	25/11/2025		
Etat des batterie (eau / connexions)	Bon	Heures de Service :	17 115,00		
Niveau / état huile moteur	Bon	Niveau carburant :	25,00 %		
Niveau eau radiateur	Bon	OBSERVATIONS / REMARQUES			
Filtre à huile	Bon	Ge en panne alternateur			
Filtre à Gasoil	Bon				
CONTRÔLE ET ESSAIS VIDE					
Tension alternateur de charge	0,00				
Chargeur de batteries	0,00				
Fréquence à vide	0,00				
Tension à vide					

ESSAIS / CONTRÔLES FINAUX EN CHARGE		Résultat contrôle
Mise en route en mode automatique	Mauvais	
Basculement INS	Mauvais	
Tension en charge	0	
Fréquence en charge	0,00	
Intensité phase 1	0	
Intensité phase 2	0	
Intensité phase 3	0	
Arrêt auto au retour secteur	Mauvais	

PIÈCES DÉTACHÉES / CONSOMMABLES		
Qté	Références	Désignation

L'agent est tenu de conserver les pièces incriminées jusqu'au règlement définitif.

PARTIE RESERVEE AU SERVICES	Autorisation du client pour essais en charge : "Autorisation du client pour essais en charge"	

HEURES TRAVAIL	REPAS	KM	DIVERS





Signature		Nom du signataire	Bolya

Signature du technicien :	Cachet et signature du client :

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27194 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001954	GE TYPHOON275 -GE N°1				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	38500
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	TCD2013L064V(D250GX)	N° DE SÉRIE MOTE	12590118
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K1	N° DE SÉRIE ALTE	21F256460
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
Le niveau d'huile moteur		
Changer :		
Les filtres		
l'huile moteur		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	
Contrôler :		
L'absence de fuite		
L'absence d'obstacle au passage de l'air		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies		
Le moyeu de ventilateur et la poulie		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX


MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :


Article	Désignation	Quantité
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	
FLEFS1095	FILTRE GASOIL 4504438	

Commentaire technicien :
en attente remplacement alternateur.
compteur horaire 17115h

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27195 CT n° 670
Contact : MR CHUARD REMI
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00002035	GE TYPHOON275 -GE N°2				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	TYPHOON275	N° DE SÉRIE GE	33985
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEURTCD2013L064V(G250DS)		N° DE SÉRIE MOTE	D
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	UCDI274K	N° DE SÉRIE ALTE	DD
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
3E REI REGINA CEFE (GE PROD) 00001049

0 0
97390 REGINA

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
ok		
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : fait		
l'huile moteur : fait		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau : ok		
Nettoyer :		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX


MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de MR CHUARD REMI

Pièces détachées :

Article	Désignation	Quantité
IDEPP1000L	HUILE PLURAPLUS 15W40 - 1000L	
SDM330560675	FILTRE A HUILE V275K P7329	
SDM330560678	FILTRE A GASOIL PF7938 V275K	
FLEFS1095	FILTRE GASOIL 4504438	

Commentaire technicien :
remplacement bain d'huile et filtration.
essais en charge OK.
compteur horaire 8692hprévoir passage au banc de charge.

Signature client (début d'intervention)



Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR